OPRAVA KANALIZACE
POLYPROPYLEN UR2 DN250 – 318,3 m
PŘÍPOJKY OD ULIČNÍCH VPUSTÍ – POLYPROPYLEN UR2 DN150
PŘÍPOJKY OD DVORNÍCH VPUSTÍ – POLYPROPYLEN KG2000 ø110

OPRAVA KANALIZACE
POLYPROPYLEN UR2 DN250 – 318,3 m
PŘÍPOJKY OD ULIČNÍCH VPUSTÍ – POLYPROPYLEN UR2 DN150
PŘÍPOJKY OD DVORNÍCH VPUSTÍ – POLYPROPYLEN KG2000 ø110

LEGENDA:

STÁVAJÍCÍ SÍTĚ
- VEDENÍ NN – VZDUCH
- VEDENÍ VN – VZDUCH
- VEDENÍ VVN – VZDUCH
- SDĚLOVACÍ KABEL – VZDUCH
- VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ – VZDUCH
- SDĚLOVACÍ KABEL METALICKÝ
- OPTICKÝ KABEL
- PLYN STL
- KANALIZACE – jednotná
- VODOVOD – obecně
- VODOVOD
- OCHRANNÉ PÁSMO

NÁVRH KANALIZACE
- DEŠŤOVÁ KANALIZACE
- DEŠŤOVÁ KANALIZACE – přípojka od UV
- RŠ4 434,25 / 432,85 REVIZNÍ ŠACHTA (kóta poklopu / kóta dna)
- UV1 ULIČNÍ VPUST
- DV1 DVORNÍ VPUST

řeší jiná část dokumentace – nutná koordinace při stavbě
- VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ

VODOVODNÍ POTRUBÍ BUDE VŽDY POLOŽENO NAD POTRUBÍ KANALIZACE (Při souběhu i křížení)

V PŘÍPADĚ VÝŠKOVÉ KOLIZE NAVRŽENÉ TRASY KANALIZACE PŘI KŘÍŽENÍ S VODOVODEM JE NUTNO ZREALIZOVAT NA VODOVODU VÝŠKOVOU ETÁŽ TAK, ABY KANALIZACE BYLA ULOŽENA POD VODOVODNÍM POTRUBÍM !

V PŘÍPADĚ VÝŠKOVÉ KOLIZE NAVRŽENÉ TRASY KANALIZACE PŘI KŘÍŽENÍ S PLYNOVODEM JE NUTNO ZREALIZOVAT OPATŘENÍ DLE POŽADAVKŮ SPRÁVCE VEDENÍ. KANALIZACE BUDE VŽDY POLOŽENA POD PLYNOVODNÍM POTRUBÍM !

POZNÁMKA
- PŘED ZAHÁJENÍM VÝKOPOVÝCH PRACÍ JE NUTNO VYTÝČIT STÁV. INŽENÝRSKÉ SÍTĚ, JEJICH POLOHA NA VÝKRESECH JE POUZE ORIENTAČNÍ PODLE ZÁKRESŮ JEDNOTLIVÝCH SPRÁVCŮ VEDENÍ
- PŘED ZAHÁJENÍM VÝKOPOVÝCH PRACÍ JE NUTNO UPŘESNIT HLOUBKU STÁVAJÍCÍCH VEDENÍ V MÍSTĚ NAPOJENÍ A NAVRŽENÉ ŘEŠENÍ BUDE UPŘESNĚNO S OHLEDEM NA ZJIŠTĚNÉ SKUTEČNOSTI
- PŘED ZAHÁJENÍM VÝKOPOVÝCH PRACÍ JE NUTNO UPŘESNIT HLOUBKY STÁVAJÍCÍCH PLYNOVODŮ V MÍSTECH KŘÍŽENÍ A EVENTUELNĚ UPRAVIT NAVRŽENÝ PODÉLNÝ PROFIL
- PŘI PROVÁDĚNÍ STAVEBNÍCH A VÝKOPOVÝCH PRACÍ BUDE PROVÁDĚN HYDROGEOLOGICKÝ DOZOR
- VHODNOST VYTĚŽENÉ ZEMINY NA OBSYP POTRUBÍ BUDE POSOUZENA PŘI STAVBĚ ZA ÚČASTI PROJEKTANTA A GEOLOGA
- PROKÁŽE-LI SE NEVHODNOST VYTĚŽENÉ ZEMINY PRO OPĚTOVNÝ ZÁSYP, BUDE VYTĚŽENÁ ZEMINA NAHRAZENA MATERIÁLEM VHODNÝM PRO ZÁSYP VÝKOPU
- PŘI NAPOJOVÁNÍ NA STÁVAJÍCÍ VEDENÍ BUDE PŘÍTOMEN ZÁSTUPCE VLASTNÍKA NEBO PROVOZOVATELE
- POKLOPY ŠACHET A MŘÍŽE VPUSTÍ BUDOU OSAZENY DO NIVELETY NAVRŽENÉHO CHODNÍKU
- PŘI POKLÁDCE INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ BUDE RESPEKTOVÁNA ČSN 73 6005 (Prostorové uspořádání sítí technického vybavení)

Ing. Petra Neubauerová
autorizovaný inženýr v oboru vodohospodářské stavby
Rohová 552/9 • Karlovy Vary 360 05 • IČ 71906452
tel.:+420 732 976 832 • e-mail: neubauerova@centrum.cz

číslo paré :	
kraj: Karlovarský	zakázka : 36/2016
obec : Chraništov	datum : 11/2016
investor : Město Nové Sedlo, Masarykova 502, 357 34 Nové Sedlo	stupeň projektu : DPS; formát : 8 A4
	navrhl : Ing.Petra Neubauerová
	odpovědný projektant : Ing.Petra Neubauerová
	soubor: Chran-sit-DPS.dwg

Chodník a veřejné osvětlení podél silnice II/209 z Chranišova do Chodova

Oprava kanalizace

Příloha:	měřítko:	číslo výkresu
SITUACE DEŠŤOVÉ KANALIZACE	1:250	C.5.3

Projekt je duševním majetkem autora, nesmí být použit a kopírován třetí osobou, ji předán či jinak s ním nakládáno bez jeho písemného souhlasu.