



- RVO stávající rozvaděč veřejného osvětlení
- X stávající světelné místo VO - výměna osvětlovacího tělesa
- stávající světelné místo VO
- stávající zemní kabely VO AYKY - větev 1
- stávající zemní kabely VO AYKY - větev 2

rozvodná soustava:
sít' TN-C; 3+PEN; ~50Hz; 400/230V
za stožárovou svorkovnicí TN-S; 1+PE+N; ~50Hz; 230V
ochrana automatickým odpojením od zdroje:
dle ČSN 33 2000-4-41
ostatní potřebné údaje:
Technická zpráva

Kreslil:	Projektant:	Zodp. projektant:	TRI-IN SPOLEČNOST PRO PORADENSTVÍ, PROJEKCI A DESIGN, s.r.o.	
Pavel Moudrý	Pavel Moudrý	Jiří Šuk		
St.ú.:	Sokolov		Karlovo náměstí 290/16, Nové Město, 120 00 Praha 2 IČ: 241 77 741, www.tri-in.cz, Cheb	
Obec:	Bukovany			
Investor:	Obec Bukovany, Bukovany 47, 357 55 Bukovany		Stupeň:	RDS
Akce:	Rekonstrukce osvětlení „Staré Bukovany,, veřejné osvětlení		Formát:	6xA4
			Měřítko:	1:1000
			Datum:	01/2017
Část:	Elektroinstalace		Č. zakázky:	1701007
Obsah:	-		Č. přílohy:	E1
www.tri-in.cz				