

Věc

Vysvětlení zadávací dokumentace č. 5

Zadavatel:

VERMONT, s.r.o.

sídlem Botanická 606/24, Veverí, 602 00 Brno

IČO: 262 15 225

DIČ: CZ26215225

Veřejná zakázka:

SANATORIUM ZÁBŘEH

Užší řízení dle zákona č.134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek

Evidenční číslo zakázky ve Věstníku veřejných zakázek: Z2017-011787

Dne 21. 6. 2017 obdržel smluvní zástupce zadavatele žádost o vysvětlení zadávací dokumentace /ZD/ výše uvedené veřejné zakázky, ke které podle § 98 ve spojení s § 54 odst. 5 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen „zákon“) poskytuje v zákoně stanovené lhůtě následující vysvětlení. Vysvětlení odesílá zadavatel všem dodavatelům, které vyzval k podání nabídky a současně je uveřejňuje na profilu zadavatele https://ezak.olivius.cz/profile_display_537.html

Žádost o vysvětlení ZD:

Pro korektní ocenění níže uvedených položek výkazu výměr SO 101 - ÚT Vás žádáme o jejich upřesnění – technickou specifikaci:

Díl: 732 Strojovny

82	732 11-0001	Kombinovaný zásobník Buderus LOGALUX	ks	1,00000
83	733 11-0002	Zásobník Logalux PR 1000-120	ks	1,00000
84	733 11-0003	Armaturní sestavy u rozdělovače	KPL	1,00000
85	734 11-0004	Čerpadlo na jednotlivých větvích	ks	4,00000
86	734 11-0005	Rozdělovač	ks	1,00000
87	735 11-0006	expanzní nádoba MAG 35	ks	1,00000
88	735 11-0007	Řídící jednotka	ks	1,00000
89	736 11-0008	Měření spotřeby	ks	6,00000

Tyto položky nejsou uvedeny v PD – výkresové části, ani nejsou popsány v technické zprávě.

V technické zprávě je uveden pouze tento text:

„Návrh oběhových čerpadel bude proveden v rámci realizační dokumentace.“

Vysvětlení ZD:

Vysvětlení k položkám 82, 84, 85, 86, 88 a 89 bylo poskytnuto ve Vysvětlení ZD č. 4 dne 23.6.2017.

Vysvětlení k položkám 83 a 87:

Pro správné ocenění položky č. 87 zadavatel uvádí bližší technickou specifikaci: „Jde po expanzní nádobu pro otopné systémy v provedení na nohách, objem min. 100 l, tlak 6 bar. Nádoba je vyrobena z vysoce kvalitní oceli a je opatřena antikorozní povrchovou úpravou. V nádobě je nepropustná, velmi elastická membrána odolná vůči vysokým teplotám. Membrána vyměnitelná. Dodávka včetně kotevního systému k upevnění a připojovacího ventilu.“

Položku č. 83 účastníci ocení částkou 0 Kč. Položka se kryje s pol. č. 82.

Ing. Šárka Goldmannová
za ZVZ Konzult s.r.o.
smluvní zástupce zadavatele

