



8	9	10	11	12	13	14	15
L8	L9	L10	L11	L12	S813	L14	S815
0.66	0.60			0.72		0.24	
WL8	WL9	WL10	WL11	WL12	WS13	WL14	WS15
CKK-J 3x1.5	CKK-J 3x1.5	1-CHKE-V-J 3x1.5	1-CHKE-V-J 3x1.5	CKK-J 3x1.5	CKK-O 3x1.5	CKK-J 3x1.5	CKK-O 3x1.5
osvětlení	osvětlení	nouzové osvětlení	nouzové osvětlení	osvětlení	tláčítka	osvětlení	tláčítka

16	17	18	19	20
Z16	Z17	Z18	Z19	Z20
2.50	2.50	2.50	2.50	2.50
WL16	WL17	WL18	WL19	WL20
CKK-J 3x2.5	CKK-J 3x2.5	CKK-J 3x2.5	CKK-J 3x2.5	CKK-J 3x2.5
zdsuvky	zdsuvky	zdsuvky	zdsuvky	zdsuvky

Revize 1 - 11/2017 - zařízení silnoprúdové elektrotechniky - vypracoval: B. Chmelík

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17								
Vypracoval: Ing. F. Kolář							AKCE: ZŠ Karlovarská 1189, 362 22 Nejdeč							ZNAK			Investor: Město Nejdeč, nám. Karla IV. 239, 362 21 Nejdeč		Návrhář: Číslo: 1605028.1		A.K.: 201430		Listů: 4	
Kontroloval: Ing. F. Kolář							Oprava elektrické instalace							FIRMY			Obsah: Schéma Rozvaděče R14		Změny/Datum:		V.č.: D.1.4.e.16		List: 3	
Datum : 08.12.2014							Zařízení silnoprúdové elektrotechniky																	