

WOLFSTEIN s.r.o.
U Habrovky 247/11
140 00 PRAHA 4
CZ

Ing. Martin Haueisen
Sládkova 159
350 02 Cheb
IČ: 87334321

Věc: **Souhrnné stanovisko SystémNet Line s.r.o. k existenci komunikačního vedení a zařízení
v majetku SysémNETu s.r.o.**

Akce: **Parkoviště v ul. Karla Čapka na pozemcích p.č. 172 a 173 v k.ú. Habartov**

Území: **Město Habartov**

Vyjádření pozbývá platnosti dne 10.05.2018

Při realizaci výše uvedené akce **NEDOJDE** ke styku s telekomunikačním vedením a zařízením, která jsou chráněna ochranným pásmem dle §102 zák.č. 127/2005 Sb. o elektronických komunikacích.

Toto vyjádření platí jen pro dokumentaci ověřenou organizací SystémNET Line s.r.o. a pro rozsah prací na ní vyznačených.

Zařízení:

Upřesnění :

Všeobecné podmínky pro činnosti na kabelech v majetku a správě SystémNET Line s.r.o.:

Stavebník je povinen učinit veškerá potřebná opatření tak, aby nedošlo k poškození telekomunikačních vedení a zařízení stavebními pracemi, zejména tím, že zajistil:

- Písemné vyrozumění organizaci, která vydala vyjádření, o zahájení prací a to nejméně 15 dnů předem.
- Před zahájením zemních prací vytyčení polohy telekomunikačního vedení a zařízení přímo ve staveništi.
- Prokazatelné seznámení pracovníků, kteří budou provádět práce, s polohou vedení.
- Upozornění organizace provádějící zemní práce na možnou odchylku uloženého vedení od polohy vyznačené ve výkresové dokumentaci.
- Upozornění pracovníků, aby dbali při pracích v těchto místech nejvyšší opatrnosti a nepoužívali zde nevhodné nářadí, a také ve vzdálenosti nejméně 1,5m po každé straně vyznačené trasy vedení nepoužívali žádných mechanizačních prostředků.
- Řádné zabezpečení odkrytého podzemního telekomunikačního vedení proti poškození, odcizení a řádného zajištění výkopů případně včetně osvětlení.
- Odpovídající ochranu kabelů a kabelové trasy dle platných norem, pokud bude trasa kabelů pojížděna vozidly nebo stavební mechanizací.
- Aby při přeložkách organizace provádějící zemní práce zhutnila zeminu pod kabelem před jeho zakrytím po vrstvách a vyzvala SystémNET line s.r.o. Jaroslav Budil, tel.:+420 602450899, k provedení kontroly před zakrytím kabelu.
- Nad kabelovou trasou dodržovat zákaz skládek a budování zařízení , která by znemožnila přístup ke kabelům, bez souhlasu majitele, správce nesnižovat, nezvyšovat krytí nad kabelovou trasou.
- Při křížení, příp. souběžích podzemních telekomunikačních vedení byla dodržena ČSN 73 6005
- Neprodlené ohlášení každého poškození podzemního telekomunikačního vedení a zařízení organizaci SystémNET Line s.r.o. Jaroslav Budil +420 602450899, Pohotovost +420 359807807
- Ohlášení ukončení stavby organizaci, která podala vyjádření.
- Aby prováděné práce respektovaly podmínky vyplývající ze zákona 127/2005 Sb., O elektronických komunikacích a zákona 183/2006 Sb., Stavební zákon a platných prováděcích vyhlášek.
- S ohledem na to , že majitel, správce neodpovídá za změny provedené bez jeho vědomí nad trasou vedení, je nutné ověřit výškové umístění vedení ručně kopanými sondami.