

**Budova stávající  
ZÁKLADNÍ ŠKOLY**

POTRUBÍ VEDENÉ NAD STŘECHOU BUDE IZOLOVÁNO TEPELNOU IZOLACÍ  
S AL. POLEPEM TL.60mm A OPLECHOVÁNO


VZT JEDNOTKA A VENKOVNÍ KLIMATIZAČNÍ JEDNOTKA BUDOU  
OSAZENY NA KOVOVÉ KONSTRUKCI 0,5m NAD STŘECHOU

**LEGENDA:**

— VZT POTRUBÍ

--- Cu POTRUBÍ ROZVODU CHLADU

\_\_\_\_\_ VZT POTRUBÍ  
 - - - - - Cu POTRUBÍ ROZVODU CHLADU

 PŘÍVOD VZDUCHU  
 ODVOD VZDUCHU

 TALÍŘOVÝ VENTIL

 TALÍŘOVÝ VENTIL

**ELKLIMA** s.r.o.

Črčikova 1740, 530 02 Pardubice  
Tel: 602 135 018

|                 |                     |
|-----------------|---------------------|
| ZAKÁZKA         | 17147               |
| FORMÁT          | A1                  |
| DATUM           | 12 / 2017           |
| STUPEŇ PD       | DPS                 |
| MÉRITKO         | 1:50                |
| ODDÍL           | C. VÝKRESU / REVIZE |
| <b>D.1.4.1.</b> | <b>04/00</b>        |