



LEGENDA MÍSTNOSTÍ 1.NP

Ozn.	Místnost	Plocha m ²
1.01	Chodba / Hala	13,06
1.02	WC invalidé / Dívky	3,56
1.03	WC Chlapci	9,01
1.04	Úklidová komora	3,00
1.05	Jídelna	43,75
1.06	Kuchyně	38,49
1.07	Denní sklad	5,42
1.08	Suchý sklad potravin	4,48
1.09	Chladárna	5,94
1.10	Chodba	7,38
1.11	Sklad použit. lůžkovin	3,48
1.12	WC personál	4,39
1.13	Šatna žáci	12,96
1.14	Chodba	17,54
1.15	Sklad obalů	7,13
1.16	Denní místnost (kanc.)	13,65
1.17	Technická místnost	7,68
1.18	Sklad odpadů a zbytk.	4,27
1.19	Sklad ovoce; zeleniny	5,30
1.20	Potravinový výtah	1,37
1.21	Spojovací krček	2,68
1.22	Schodiště	17,16

1.05 -ZŠ	El. rozvaděč	4,39
1.17 -ZŠ	Chodba	6,03

Legenda:

- Rozvodná krabice
- Elektrický rozvaděč
- Vypínač 16A/400V IP54
- Vypínač 25A/230V IP54
- Zásuvka jednonásobná s víčkem IP44
- Zásuvka průmyslová 16A/400V IP54
- Vývod
- Vývod ukončen v rozvodné krabici
- Ochranné pospojení

NAPĚŤOVÁ SOUSTAVA 3PEN,3NPE,1NPE,AC50Hz,3x400/230V/TN-C-S
OCHRANA DLE ČSN 33 2000-4-41 ed.2
ŽIVÝCH ČÁSTÍ – KRYTÍMIZOLACÍ
NEŽIVÝCH ČÁSTÍ – AUTOMATICKÝM ODPOJENÍM OD ZDROJE
DOPLNJÍCÍM OCHRANNÝM POSPOJOVÁNÍM
PROUDOVÝMI CHRÁNIČI

VYPRACOVAL	ING. BIŠKO	INVESTOR :	Obecní úřad Oreľ	PROJEKČNÍ A INŽENÝRSKÁ
Klabeněš Pavel	Ing. Biško	Orel č.p. 67	538 21 Slatřany	Ing. Radomír Biško
AKCE :	Obecní úřad Oreľ			Družstevní 380
	MATEŘSKÁ ŠKOLA			530 02 Pardubice - Ostřešany
	č. par. 73; 638 / 6; 638 / 8; katastr Oreľ			e-mail: sbk@drzava.cz
				Zakázka č. :
				Datum :
				02 / 2017
				Formát :
				8 x A4
VÝKRES :	1.NP - Elektroinstalace KUCHYNĚ			PD 1. stavebnímu řízení
	Výšky jednotlivých přístrojů a zařízení			Číslo výkresu :
				EL - 07