



LEGENDA MÍSTNOSTÍ 1.NP

Ozn.	Místnost	Plocha m <sup>2</sup>
1.01	Chodba / Hala	13,06
1.02	WC invalidé / Dívky	3,56
1.03	WC Chlapci	9,01
1.04	Úklidová komora	3,00
1.05	Jídelna	43,75
1.06	Kuchyně	38,49
1.07	Denní sklad	5,42
1.08	Suchý sklad potravin	4,48
1.09	Chladárna	5,94
1.10	Chodba	7,38
1.11	Sklad použit. lůžkovin	3,48
1.12	WC personál	4,39
1.13	Šatna žáci	12,96
1.14	Chodba	17,54
1.15	Sklad obalů	7,13
1.16	Denní místnost (kanc.)	13,65
1.17	Technická místnost	7,68
1.18	Sklad odpadů a zbytk.	4,27
1.19	Sklad ovoce; zeleniny	5,30
1.20	Potravinový výtah	1,37
1.21	Spojovací krček	2,68
1.22	Schodiště	17,16
1.05 -ZŠ	El. rozvaděč	4,39
1.17 -ZŠ	Chodba	6,03

Legenda:

- Elektrický rozvaděč
- Skříň rozpojovací SR4

NAPĚŤOVÁ SOUSTAVA 3PEN,3NPE,1NPE,AC50Hz,3x400/230V/TN-C-S  
OCHRANA DLE ČSN 33 2000-4-41 ed.2  
ŽIVÝCH ČÁSTÍ – KRYTÍM,JIZOLACÍ  
NEŽIVÝCH ČÁSTÍ – AUTOMATICKÝM ODPOJENÍM OD ZDROJE  
DOPLNJÍJÍCÍM OCHRANNÝM POSPOJOVÁNÍM  
PROUDOVÝMI CHRÁNIČI

VYPRACOVAL	ING. BIŠKO	INVESTOR :	Obecní úřad Ore	PROJEKČNÍ A INŽENÝRSKÁ
Klabeněš Pavel	Orel č.p. 67		538 21 Slatiňany	Ing. Radomír BIŠKO
AKCE :	Obecní úřad Ore MATEŘSKÁ ŠKOLA			Družstevní 380 530 02 Pardubice - Ostřešany e-mail: sbako@seznam.cz
	č. par. 73; 638 / 6; 638 / 8; katastr Ore			Zakázka č. :
				Datum :
				Formát :
VÝKRES :	1.NP - Elektroinstalace			PD 1: stavebnímu řízení
	Umístění přívodních kabelů pro rozvaděče			Číslo výkresu :
				EL - 08