

Krajská hygienická stanice Pardubického kraje se sídlem v Pardubicích

Ing. Radomír Bíško
projekční a inženýrská kancelář
Družstevní 380
530 02 Pardubice - Ostřešany

Váš dopis zn./ze dne

Naše číslo jednací
KHSPA 02654/2017/HDM-Cr

Vyřizuje/linka

Pardubice
28.02.2017

Závazné stanovisko

Na základě žádosti Ing. Radomíra Bíška, projekční a inženýrská kancelář, Družstevní 380, 530 02 Pardubice - Ostřešany, IČ: 609 19 469, doručené dne 15.2.2017, posoudila Krajská hygienická stanice Pardubického kraje se sídlem v Pardubicích, územní pracoviště Chrudim (dále jen „KHS“), jako dotčený správní úřad ve smyslu § 77 odst.1 zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů a § 4 odst. 2 písm. a) zákona č.183/2006 Sb., stavební zákon (dále jen „stavební zákon“), předloženou projektovou dokumentaci ke stavebnímu řízení - **Mateřská škola, Orel 71, 538 21 Slatiňany, st.p. č. 73, 638/6, 638/8, k. ú. Orel.**

Po zhodnocení souladu předložené projektové dokumentace s požadavky předpisů v oblasti ochrany veřejného zdraví vydává KHS v souladu s § 149 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, toto závazné stanovisko:

S projektovou dokumentací ke stavebnímu řízení - Mateřská škola, Orel 71, 538 21 Slatiňany **s o u h l a s í .**

Odůvodnění:

Objekt mateřské školy bude postaven dle územního plánu Obce Orel v území označeném OV-občanská vybavenost. Jedná se o dvoupodlažní objekt, který bude propojen se stávající základní školou spojovacím krčkem, a to v jihozápadním rohu školní zahrady. Ve dvoupodlažní budově bude v 1. NP umístěna školní jídelna (varna, sklady, zázemí personálu kuchyně) s kapacitou 100 jídel, vybudován nový vstup a šatny pro žáky ZŠ a ve 2. NP - mateřská škola (2 třídy pro 24 a 22 dětí), ředitelna a kabinet učitelů.

Dispozice: 1. NP - spojovací krček, WC invalidé (dívky), WC chlapci (předsín 2 umyvadla, 2 kabiny WC), WC personál školní jídelny (kabina WC, sprcha, umyvadlo), sklad použitých lůžkovin MŠ a úklidová komora, šatna žáků ZŠ, sklad obalů, denní místnost zaměstnanců, technická místnost, sklad zbytků ze ŠJ, sklad ovoce a zeleniny, sklad potravin, sklad lednic a mrazících boxů, denní sklad, varna, potravinový výtah a jídelna žáků;

2. NP - schodiště, šatna dětí pro 2 třídy MŠ, ze které je vstup do jednotlivých tříd a vstupy do hygienických zařízení dětí (m.č. 2.04 - 3 dětské mýsy, pisoár, 4 umyvadla) a (m.č. 2.03 - 3 dětské mýsy a 2 pisoáry, 5 umyvadel, sprcha), ředitelna, sborovna, potravinový výtah, přípravná jídel, úklidová komora s osazenou výlevkou a WC personálu MŠ (předsín s umyvadlem a kabina WC).

Větrání varny je navrženo nucené pomocí VZT jednotky s rekuperací tepla a vodním ohřevem, která je umístěna na střeše objektu. Vzduch do jednotky bude nasáván přes protidešťovou žaluzii, potrubí bude vedeno do prostoru v 1. NP pod stropem a do varny směrem k textilní výusti. Výfuk znehodnoceného vzduchu bude cca ve vzdálenosti 5 m od nasávání. Zázemí kuchyně - sklady budou větrány radiálními ventilátory, přívod vzduchu dveřními mřížkami a odvod vzduchu na fasádu objektu. V chladírně, místnosti s umístěnými lednicemi a mrazáky, bude osazena splitová nástěnná klimatizační jednotka. Hygienické zařízení žáků a úklidová komora bude větrána pomocí radiálních ventilátorů, které budou spouštěny se světlem. Ostatní prostory budou odvětrány přirozeně - okny. Vytápění - plynový kotel umístěný v 1. NP (m.č. 1.17). Objekt bude napojen na vodovodní a kanalizační řad obce. Stavba se nachází v lokalitě nezatížené hlukem.



D. Švadlenková
MUDr. Dagmar Švadlenková
ředitelka sekce ochrany a podpory veřejného zdraví

Příloha:
PD 11/2016, paré č. 5