

Vysvětlení zadávací dokumentace č.2

„Mateřská škola - Orel“

Předmětem je upřesnění odpovědi k Dotazu č. 1 ve Vysvětlení ZD č. 1.

Dotaz:

Z jakého druhu dřeva má být provedena konstrukce fasády, a jak má být kotvena?

Odpověď:

- Předsazená fasáda - Obklad fasády tvořený dřevěnou rámovou konstrukcí s výplní z plexiskla tvoří stěnu schodiště do MŠ a chrání schodiště proti nepřízní povětrnosti. V několika dalších místech dekorativně kryje omítnutou fasádu v podobě stylizovaných stromů. U schodiště je konstrukce přišroubována k ocelové konstrukci. Hlavní profily jsou usazeny na základ na kotevní patku a na chemickou kotvu přišroubovány k základu.
- Na cihelných stěnách je konstrukce ukotvena samořeznými šrouby do předvrtaných děr, $l=252 \text{ mm/ min. } 5\text{ks/ m}^2$, je možno využít i kotvení kotvou do chemické dvojsložkové malty. Hlavní svislé profily jsou usazeny na základ na kotevní patku a chemickou kotvou přišroubovány k základu.

Konstrukce je tvořena z řeziva (měkkého) jakosti -I, hoblovaného s povrchovou úpravou 2x nátěr lazurou na dřevěné konstrukce

Zpracoval dne 10.9.2018: Ing. Radomír Bíško, projektant