

Vysvětlení zadávací dokumentace č.6

„Mateřská škola - Orel“

Dotaz č.1

Dobrý den, mám dotaz k výběrovému řízení MŠ Orel:
Jaká je specifikace venkovních žaluzií? (typ, el.ovládání, atd.)

Dotaz č.2

Pod přírodní lino je v rozpočtu uvedena pěnová podložka, která se ovšem pod celoplošně lepené povlaky nepoužívá, myslím že zde chybí speciální vyrovnávací stěrka na OSB.

Dotaz č.3

· Ve výkresu specifikace DPS 30 Kuchyně je uvedena na předposledním místě tabulky položka – kuchyňský dřez. Podle půdorysu usuzujeme, že by zde měla být police se dřezem, nebo linka kuchyňská, ve výkazu výměr však chybí.

Dotaz č.4

· V Krycím listu, který není provázaný s ostatními výkazy, uvedeme součet dílčích rozpočtů jednou částkou, a připočítáme zařízení staveniště – 1,5%, nebudeme rozpočítávat HSV, PSV, M, dodávky a montáže. Bude to takto stačit?

Dotaz č.5

· Ve výkazu výměr jsou prefabrikované prvky – sloupky a průvlaky uvedeny v m', ne v kusech. Je zde tedy uveden jen zlomek množství konstrukce. Máme to takto ocenit, nebo změníte jednotky?

Odpověď č. 1

Žaluzie budou mít el. ovládání, elektroinstalace s tímto uvažuje. Další podrobnější specifikace není uváděna vzhledem k možnému zvýhodnění některého výrobce žaluzií.

Odpověď č. 2

Podlaha 2.NP 2.01; 2.02; 2.05; 2.06; 2.07; 2.08; 2.11

- Marmoleum	2,5 mm
- OSB 4PD	18,0 mm
- Betonová mazanina	60,0 mm
- Separ. polyet. fólie slepovaná	2,0 mm
- EPS pro těž. plov. pdl.	50,0 mm
- ŽB stropní panel	250,0 mm
- Stěrka s výztužnou sítí	5,0 mm
- Štuk	3,0 - 5,0 mm

Ve výkrese je uvedena skladba bez podložky.

Úprava podkladu pro lepení linolea je součástí položky ... Lepení pásů z přírodního linolea (marmolea) standardním lepidlem

Odpověď č.3

V 2.NP ve výdejně jídel je uvažováno s nástěnnou skříňkou ... viz pol. 10. Kuchyňský dřez s pracovní plochou je doplněn ... viz přílohy

Odpověď č.4

Výše částky za zařízení staveniště je součástí ceny a nabídky a pro porovnatelnost nabídek byla stanovena na 1,5 %. Zřízení staveniště vypočítejte ze ZRN (zřízení staveniště nepočítejte ze VRN)

Při výpočtu prosím vycházejte z Rekapitulace. Krycí list pak stačí vyplnit následovně:

částku z listu rekapitulace z řádku 31 – Celkem vyplňte do Krycího listu do řádku 7 ZRN (ř. 1-6),
k této celkové částce dopočítejte 1,5 % a vyplňte do Krycího listu do řádku 13 Zařízení staveniště.

částku z listu rekapitulace z řádku 34 VRN vyplňte do Krycího listu do řádku 18 VRN z rozpočtu (ř.13-18)

Výsledná cena se skládá z:

Částky ZRN (v rekapitulaci Celkem)

+1,5% zřízení staveniště

+ VRN z rozpočtu (z listu rekapitulace)

Rozdělení nabídkové ceny na HSV, PSV, M, dodávky a montáže není nutné.

Odpověď č.5

Upravené položky:

č. 28	popisek
č. 52;53;54	výměra
č. 97 až 108	výměra
č. 151 až 156	výměra

Přílohy:

01.1_Zadání -Budova_MŠ 19.9.xlsx - Výkaz výměr s výpočty množství

01.0_Zadání -Budova_MŠ 19.9.xlsx

01.0_Zadání -Kuchyň vyb. _MŠ 19.9. .xlsx

DPS -MŠ_30 KUCHYŇ -Specifikace zař. předmětů.pdf

Zpracoval dne 19.9.2018: Ing. Radomír Biško, projektant, Ing. David Plíštil, Ph.D., MBA.