

LEGENDA PŘÍSTROJŮ

- ⌚ Spínač 1 pól. p.o.
- ⌚ Spínač sériový p.o.
- ⌚ Spínač střídavý p.o.
- ⌚ Spínač křížový p.o.
- ⌚ Tlač. ovladač p.o.
- ⌚ Zásuvka jednonásobná p.o.
- ⌚ Zásuvka dvojitá p.o.
- ⌚ Zásuvka dvojitá s prep.ochr.p.o.

- ⌚ Spínač 1 pól. p.o. IP 44
- ⌚ Spínač sériový p.o. IP 44
- ⌚ Spínač střídavý p.o. IP 44
- ⌚ Zásuvka 230V p.o. IP 44

- ⌚ Světlo LED, DZ
- ⌚ Světlo s přím.k.zdroji stropní
- ⌚ Vývod

- ⌚ Pohybové čidlo
- ⌚ Ventilátor
- ⌚ Ochranné pospojování

- ⌚ Rozvaděč
- ⌚ Zásuvka STA
- ⌚ Zásuvka UTP

ROZVODNÁ SOUSTAVA: 3NPE str. 50Hz, 400V / TN–C–S

Vypracoval		Z.Kemr	Odp.projektant	Z.Kemr	Zdeněk Kemr projekce elektro tel.776 0202 77 ICO 1004 7239	
Investor: Obec Josefov, Josefov 12						
Kraj: Karlovarský						
Komunitní centrum ppč. 202 Josefov k.ú. Luh nad Svatavou Elektroinstalace					Zak.číslo	17311
					Datum	05.2018
					Stupeň	DPS
					Měřítko	1:100
Půdorys 1.NP					502	

-101-	kuchyňka	300 lx
-102-	sklad nápojů	150 lx
-103-	knihovna	300 lx
-104-	předsíňka WC muži	200 lx
-105-	pisoiáry	200 lx
-106-	WC	200 lx
-107-	WC	200 lx
-108-	předsíňka WC ženy	200 lx
-109-	WC ženy	200 lx
-110-	WC ženy + imobilní	200 lx
-111-	úklid	150 lx
-112-	společenská místnost	300 lx
-113-	chodba	150 lx

LEGENDA ZNAČENÍ

- EK1,2 – el.kotel 28,0 kW
- S1,2 – vývod 230V, 2,0 kW
- S3 – vývod 400V, 5,0 kW
- SVÍTIDLA viz Příloha 1

POZNÁMKA

Rozvody ke svítidlům budou provedeny kabely CYKY v trubkách nad podhledem.

Ostatní rozvody budou provedeny vodiči CYKYLO nebo CYKY pod omítkou.

