

Doplnění přílohy č. 3 – Specifikace svítidel a stožárů

Na základě dotazů – sdělení projektanta:

- pro uvedenou akci: Rekonstrukce VO Bukovany - RVO II. je možná teplota chromatičnost
2000 - 2700 °K.