

Technické požadavky

Skladba stávajícího střešního pláště:

Osinkocementové české šablony podložené lepenkou na původní krytině z dřevěných šindelů, které slouží jako bednění pro současnou krytinu. Tyto šindele jsou připevněné na latích natažených mezi krokviemi. Střecha je tedy nevětraná jednoplášťová. Celé toto souvrství požadujeme v rámci výměny odstranit až na krov.

Skladba nového střešního pláště:

Vláknocementová krytina o zvýšené odolnosti vůči povětrnostním vlivům CEMBRIT HORAL nebo ETERNIT DACORA z českých šablon rozměru 400x400 mm, šedý odstín, umístěná na impregnovaných latích průřezu 60x60 mm s přesahem těchto latí přes dvě krokevní pole (tři krokve) tak, aby tvořily spojitý nosník. Kontralatě v místě krokví o průřezu 60x40 mm podlepené těsnicí páskou DÖRKEN DELTA-SCHAUM-BAND SB 60. Doplnková hydroizolační vrstva z paropropustné fólie DÖRKEN DELTA-MAXX X, spojované kromě míst integrovaného samolepícího pásu pomocí systémových doplňků schválených výrobcem fólie. Fólie bude natažena přímo přes krokve bez bednění. Nová střecha tedy bude dvouplášťová provětrávaná. Tepelná izolace střešního pláště nebude prováděna. Krov zůstane do půdního prostoru plně obnažen bez parozábrany nebo podhledového záklopu.

Doplňky střechy:

Kromě výměny střešního pláště požadujeme zhotovit nový okapní systém z přírodního titanzinku. Žlaby by měly být z plechu rozvinuté šířky 330 či 333 mm dle výrobce, svody o průměru 120 mm. Na objektu jsou navrženy dva žlaby a čtyři svody (dva na žlab). Okapní systém chceme včetně nových háků a objímek. Součástí pláště jsou též klasické výklopné střešní výlezy z titanzinkového plechu o rozměru cca 500x500 mm v počtu max 6 ks.

Doplňkové informace a požadavky:

Krytina musí být z předepsaného materiálu ve skladbě a detailech maximálně kopírující původní architektonický ráz budovy.

Dimenze latí, včetně jejich kladení přes dvě krokevní pole, jako spojitý nosník, je navržena statickým výpočtem.

Vodotěsnost je pro nás klíčová, a proto i vzhledem k náročným klimatickým podmínkám oblasti, spolu s nevyhovujícím velkým rozpětím některých krokevních polí požadujeme uvedenou střešní fólii i související systémové doplňky.

Budova se nachází v ochranném pásmu nemovitých kulturních památek. Výměna střešního pláště bude probíhat pod dohledem pracovníků OPP MMKV a NPÚ Locket. Tento dohled bude formou kontrolních dní. Zadavatel si z výše uvedeného vyhrazuje právo na změny detailů provedení střechy na základě průběžných zjištění během demontáže a montáže souvrství střechy. To souvisí i s výše uvedeným požadavkem co nejvíce okopírovat stávající skladbu eternitové krytiny.

Nezbytné lešení zajistí zadavatel.