

- střešní krytina z AL šablón (bude odstraněno)
- lepenka A400 nasucho
- celoplošné benutění z prken na saiz tl.: 25 mm (bude odstraněno)
- stávající krokvě tl.: 75/220 mm
 - vzduchová mezera tl. 100 mm (bude odstraněno)
 - záklop z prken na saiz
 - tepelná izolace z cedičkové plsti 2x50 mm (bude odstraněno)
 - lepenka A400 nasucho

(investorovi byl doporučeno zpracování mykologického průzkumu pro zjištění skutečné degradace dřevěných prvků, (dlouhodobé zatěkní, kondenzace vodních par - nesprávně provedené detaily parotěsnicí vrstvy (někde zcela nefunkční))


- podhled z prken na pero a drážku 20 mm (popř.. novější úprava SDK, či jiné podhledové desky)

POZNÁMKA:

- budou odstraněny stávající skladby střechy (a to i vrstvy zateplení MW - vykazující nefunkčnost parotěsné vrstvy - tj. z 80% nasáklá vodou, parotěsná vrstva až po krokvě, resp. po SDK podhledy v podkrovních prostorech - **!! PRÁCE MUSÍ BÝT PROVÁDĚNY TAK, ABY NEDOSLO K ZATĚKÁNÍ DO STÁVAJÍCÍCH PROSTOR OBECNÍHO ÚŘADU !! DODAVATELSKÁ FIRMA PO CELOU DOBU PRACÍ ZAJISTÍ PROVIZORNI ALE FUNKČNÍ ZAKRYTÍ ODKRYTÝCH MÍST STŘECHY!!!**
- kolen celého objektu bude odstraněna vrstva betonu (v přední části asfaltu v šířce min 1,5 m)
- z řisady bude odstraněn stávající dřevěný obklad
- po celou dobu prací musí být plně funkční ochrana před bleskem

VŠECHNY ROZMĚRY BUDOU OVĚŘENY PŘED PROVÁDĚNÍM NA STAVBĚ!!!

Žádá část této dokumentace nesmí být kopírována ani šířena jiným způsobem bez výslovného svolení autora. Projektovou dokumentaci zpracovanou v této úrovni lze použít výhradně pro účely, k jakým je určena. I přesto, že byly některé vybrané rozměry ověřeny přímo v objektu, většina rozměrů byla převzata ze stávajících platných dokumentací vypracovaných Václav Viktorin (akce: "MNVBUKOVANY"). Skladby a přesné rozměry konstrukcí podlah, stropů, stěch nelze zjišťit nedestruktivními metodami. Důrazně doporučujeme před zahájením jakýchkoliv projektových prací (stavební úpravy typu - vestavba a nástavba) provést sávebně-technický průzkum s přesným určením skrytých tl. konkrétních vrstev v konstrukci, popř. vlastností (unosnost, funkčnost atd.)

Vedoucí projektant Antonín Majer	Obj. projektant Antonín Majer	Vypracoval Antonín Majer	Želivského 2227 536 01 Sokolov 359 574 086 DIC - CZ49787942		
Obce Bukovany, Bukovany 47, 357 55 Bukovany, IČ: 002 59 276		Kraj: Karlovarský		T OÚ: Bukovany	
Název akce		Zateplení objektu ObÚ		Účel	
Lokalita akce		Bukovany 47, 357 55 Bukovany, k.ú.		Datum	
Bukovany parc. č. 130, 131/1, 131/4,				Zak. č.	
				Formát	
				Kótováno	
				Měřítko	
Stavba				Číslo výkresu	
Obsah		POHLED NA STŘECHU - BOURACÍ PRÁCE		D.1.1.5.2	