



Vysvětlení zadávací dokumentace č. 1

Město Nové Sedlo

Masarykova 502, 357 34 Nové Sedlo



tímto poskytuje

VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

dle ust. § 98 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen „zákon“)

*k veřejné zakázce malého rozsahu na stavební práce
zadávané mimo režim zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání
veřejných zakázek (dále jen „zákon“)*

Stavební úpravy pošty č.p. 520 Nové Sedlo-zateplení, výměna oken, oprava střechy

*Tato veřejná zakázka, registrační číslo: CZ.05.5.18/0.0/0.0/18_100/0009191),
bude spolufinancována ze zdrojů Evropské unie v rámci
Operačního programu Životní prostředí 2014-2020 (dále jen OPŽP“).*



Vysvětlení zadávací dokumentace č. 1:

▪ Dotaz ze dne 28. 11. 2019

V rámci zadávacího řízení k zakázce "Stavební úpravy pošty č.p. 520 Nové Sedlo-zateplení, výměna oken, oprava střechy" se na Vás obracím s žádostí o vysvětlení zadávací dokumentace.

Dotaz č. 1:

Žádám o vysvětlení zadávací dokumentace:

1) Výplně otvorů

U jednokřídlých plastových dveří je požadována bezpečnostní třída BT III. Dle vyjádření technika dodavatele výplně otvorů nelze v plastu (ani v hliníku) vyrobit dveře bezpečnostní třídy III. Pouze hliníkové dveře je možno vyrobit s prvky pro bezpečnostní třídu II, ale i tak na ně nelze vydat prohlášení jako na celek.

Odpověď k dotazu č. 1:

Výplně otvorů - dveře v zadní části nemusí být plastové, ani hliníkové. Je nutné osadit dveře včetně zárubní dle požadavku Pošty, který je popsán níže.

Zadavatel upozorňuje na skutečnost, že dveře musí mít tepelný odpor max. 1,2 Wm²/K a musí mít požadované certifikáty. Takové dveře jsou běžně na našem trhu dostupné.

Problematický bod výměny je zadní vstup na poštu, kde jsou stávající dvoukřídlé dřevěné dveře s bezpečnostní mříží. Potřebuje se zde zachovat bezpečnostní standard. V případě výměny je možné stávající dveře nahradit jednokřídlými dveřmi o šířce min. 90 cm s bezpečnostní třídou BT III (doloženo certifikátem/prohlášením výrobce), plné dveře s kukátkem a kováním koule (vně) - klika (dovnitř). Mříž by pak nebyla potřeba. Na stávajících dveřích je čidlo elektronického zabezpečovacího systému, to by se přemístilo ve vlastní režii na nové dveře.

▪ Informace č. 1)

Zadavatel prodlužuje termín pro podání nabídek a termín pro otevírání obálek a upravuje znění zadávací dokumentace, a to konkrétně v bodě 9.2, následujícím způsobem:

9.2 Nabídky musí být zadavateli doručeny do **18. 12. 2019 do 10:00 hodin**. Za čas podání nabídky odpovídá účastník. Zadavatel neuznává zdržení zaviněné poštou, kurýrní službou či jiným přepravcem nabídky. V případě doručení nabídky poštou je za okamžik předání považováno převzetí nabídky podatelnou zadavatele.

Ostatní požadavky zadavatele na zpracování nabídky uvedené v zadávací dokumentaci zůstávají beze změny.

V Novém Sedle dne 29. 11. 2019

Ing. Věra BAUMANOVÁ, v. r.
starostka města