

VÁŠ DOPIS ZN.: ZŠ Kynšperk  
ZE DNE: 04.05.2017  
NAŠE ZN.: POH/20554/2017-2/037200  
VYŘIZUJE: Pavel Nedělka  
TEL.: 474 636 282  
MOBIL:  
E-MAIL: nedelka@poh.cz  
DATUM: 29.05.2017

Městský úřad Kynšperk nad Ohří  
p. Kateřina Jílková  
Jana A. Komenského 221/13  
357 51 Kynšperk nad Ohří

### **Rekonstrukce objektu ZŠ Kynšperk, Jana A. Komenského 540, Kynšperk nad Ohří - nová dešťová kanalizace**

K Vaší žádosti o vyjádření k výše uvedené akci ze dne 4. května 2017, kterou jsme obdrželi dne 5. května 2017, Vám sdělujeme naše stanovisko, které platí dva roky ode dne vydání.

Zájmová lokalita se nachází ve vodním útvaru povrchových vod "Ohře od toku Slatinný potok po tok Velká Libava" ID OHL\_0240 a ve vodním útvaru podzemních vod "Chebská pánev" ID 21100.

Z hlediska zájmů daných platným Národním plánem povodí Labe a Plánem dílčího povodí Ohře, dolního Labe a ostatních přítoků Labe **je uvedený záměr možný**, protože lze předpokládat, že záměrem nedojde ke zhoršení stavu vodního útvaru a že nebude mít za následek nedosažení dobrého stavu vod. Lze předpokládat, že realizací záměru nedojde ke zhoršení ani jedné z kvalitativních složek ve smyslu přílohy V. Směrnice 2000/60/ES.

Toto hodnocení vychází z posouzení souladu daného záměru s výše uvedenými platnými dokumenty.

Při realizaci uvedené akce je nutno dodržet následující podmínky:

#### **I. Vyjádření z hlediska Národního plánu povodí (NPP) Labe a Plánu dílčího povodí (PDP) Ohře, dolního Labe a ostatních přítoků Labe:**

##### **A. K územnímu řízení:**

1. Realizací nové dešťové kanalizace nebude navýšeno stávající množství dešťových vod odváděných do Suchého potoka.

##### **B. K vodoprávnímu a stavebnímu řízení:**

1. Bez připomínek.

#### **II. Stanovisko z hlediska správce povodí:**

1. Vypouštěné vody budou vyhovovat kanalizačnímu řádu.

#### **III. Vyjádření z hlediska Povodí Ohře, s. p.:**

##### **A. K územnímu řízení:**

1. Vlastní technické řešení zaústění nové dešťové kanalizace do stávající dešťové kanalizace bude ještě v konceptu konzultováno s jejím správcem.

##### **B. K vodoprávnímu a stavebnímu řízení:**

1. Bez připomínek.

**Předmětem vyjádření** je realizace nové dešťové kanalizační větve, nahrazující stávající nefunkční dešťovou kanalizaci odvádějící dešťové vody z části střechy ZŠ Kynšperk, Jana A. Komenského 540, Kynšperk nad Ohří. Nová dešťová kanalizace bude napojena na stávající větev dešťové kanalizace

svedené do Suchého potoka (IDVT 10229126). Novou dešťovou kanalizaci je dle zaslaných podkladů navrženo realizovat mimo zaplavované území při  $Q_{100}$  Suchého potoka.

ČHP: 1-13-01-0810-0-00



**Povodí Ohře, státní podnik** (67)  
Bezručova 4219 Chomutov 430 03  
IČ. 70889988 DIČ. CZ70889988  
web: www.poh.cz

12

Ing. Vlastimil Zahrádka  
vedoucí odboru VH plánování

**Přílohy**  
Podklady

**Rozdělovník**  
POh, s. p. závod Karlovy Vary  
VHE 11-14-14/4091, CE 1-13-01-081 (GIS 875830 ; 1019425)  
chrono  
vlastní