



STÁTNÍ ÚŘAD  
INSPEKCE PRÁCE

Schwarzova 27  
301 00 Plzeň

Tel.: +420 950  
179 611  
fax.: +420 950  
179 610

e-mail: plzen@suip.cz  
http://www.suip.cz/oip06/

IČ 75046962  
ID uiqeezx

Oblastní inspektorát práce  
pro Plzeňský kraj a Karlovarský kraj

MĚSTSKÝ ÚŘAD Kynšperk nad Ohří		Č. dopor. BALIK
1 U -08- 2017		Zatřetí Mo
Č.j. 054 M/17	listů příl.: 2 + PD	Spis. znak

MÚ Kynšperk nad Ohří, p.  
Kateřina Jílková  
Jana A. Komenského 221/13  
357 51 Kynšperk nad Ohří

Váš dopis ze dne  
24.7.2017

Naše č.j.:  
13221/6.42/17-2

Naše sp. zn  
V6-2017-132

Vyřizuje/kontakt:  
Bc. Michal Novotný / 950 179 685

Plzeň  
7.8.2017

### Vyjádření k projektové dokumentaci stavby

Podle § 5 odst. 1 písm. i) zákona č. 251/2005 Sb., o inspekci práce, ve znění pozdějších předpisů, posoudil výše nadepsaný OIP projektovou dokumentaci stavby:

název: Rekonstrukce objektu ZŠ, Jana A. Komenského 540, Kynšperk nad Ohří  
místo: Jana Ámose Komenského 540, Kynšperk nad Ohří  
zadavatel: Město Kynšperk nad Ohří, Jana A. Komenského 221/13, 357 51 Kynšperk nad Ohří, IČ: 00259454  
projektant: Milena Petrmichlová, Žlutická 1627/24, 323 00 Plzeň, IČ: 03245934

**Po posouzení projektové dokumentace stavby oblastní inspektorát práce konstatuje:**

**Byly zjištěny následující závady:**

1. V projektové dokumentaci stavby, konkrétně v plánu BOZP, chybí ve smyslu §15 odst. 2 zákona č. 309/2006 Sb., předpokládané časové trvání a posloupnost nebo souběh navrhovaných postupů pro jednotlivé práce a pracovní činnosti (harmonogram popřípadě časoprostorový graf souběhu prací, technologické postupy prací a činností vystavující fyzickou osobu zvýšenému

ohrožení života nebo poškození zdraví, viz. nař. vlády č. 591/2006 Sb, příloha č.5). Příloha č. 4 k předmětnému plánu BOZP, je prázdná. Bez výše uvedených dat nemůže být plán BOZP náležitě funkční. V případě že zpracovatel plánu nemá dostatečné údaje o zhotoviteli stavby, o použitých technologiích, případně o termínu zahájení stavebních prací, je v těchto případech nutné provést odborný odhad na základě všech relevantních informací, které v době zpracování plánu BOZP jsou známe..

**Závady nejsou takového charakteru, aby po jejich odstranění bylo nezbytné dokumentaci opětovně předložit oblastnímu inspektorátu práce k posouzení.**

**Souhlasíme s vydáním stavebního povolení.**

Zadavatel stavby posoudí, zda se na stavbu vztahují požadavky § 15 zákona č. 309/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů.

Současně upozorňujeme na skutečnost, že tímto vyjádřením nejsou dotčeny Vaše povinnosti dané příslušnými ustanoveními zákoníku práce a souvisejícími předpisy z hlediska bezpečnosti práce, bezpečnosti technických zařízení a stanovených pracovních podmínek.

  
.....

Ing. Jarmila Hrubá  
vedoucí oddělení inspekce II

OBLASTNÍ INSPEKTORÁT PRÁCE  
pro Plzeňský kraj a Karlovarský kraj  
se sídlem v Plzni  
Schwarzova 27, 301 00 Plzeň (4)

Příloha: Předložená projektová dokumentace stavby