

Vysvětlení, změny nebo doplnění Zadávací dokumentace č. 3

ze dne 13. 8. 2020

k podlimitní veřejné zakázce na stavební práce

„Stavební úpravy bytového domu Na Slovanech č.p.545, Jáchymov“

Veřejná zakázka je zadávána
dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek ve znění pozdějších předpisů
(dále jen „ZZVZ“)

ve zjednodušeném podlimitním řízení

zadavatelem:

Město Jáchymov

náměstí Republiky 1, 362 51 Jáchymov, IČO 002 54 622

Tato Vysvětlení, změny nebo doplnění Zadávací dokumentace jsou uveřejňovány
v souladu s § 98 a § 99 ZZVZ.

Vysvětlení, změny nebo doplnění Zadávací dokumentace č. 3 k veřejné zakázce „Stavební úpravy bytového domu Na Slovanech č.p.545, Jáchymov“	
Zadavatel veřejné zakázky:	Město Jáchymov
Poradce veřejné zakázky:	PFI s.r.o., www.pfi.cz

Dotaz č. 1:

Měla bych dotaz ohledně klempířských prvků:

- ve VV v popisu je požadavek: Pz s povrchovou úpravou
- dle Technické zprávy a Výpisu KP je upřesnění materiálu a požadavek je: Pz 0,7 mm pro falz ... tato síla pro falz je Pz plechu špatně. max do 0,6 mm.

Stejně tak je požadavek síly materiálu 0,7 mm i u okapových prvků a parapetů – také špatně. 0,7 mm maximálně – Al plech PREFA, RAL 7016

Prosím o upřesnění

Odpověď č. 1:

Máte pravdu. Bude použit ocelový pozinkovaný plech lakovaný v min. tl. 0,5 mm.

Informace č. 1:

Povaha doplnění nebo změn Zadávací dokumentace nevyžaduje, aby zadavatel prodloužil lhůtu pro podání nabídek, neboť

- rozsah změny původní zadávací dokumentace je marginální,
- čas, který budou dodavatelé potřebovat k seznámení se s provedenými změnami, a čas nutný k zohlednění těchto změn v rámci přípravy nabídek je zanedbatelný,
- zbývající doba lhůty pro podání nabídek je zcela postačující a
- text změny zadávacích podmínek zadavatel volil tak, aby dodavatelům maximálně vyšel vstříc.

Verze: 0.1	Datum: 13.08.2020 9:24:00
------------	---------------------------