

Váš dopis zn.:	
Ze dne:	
Naše značka:	128/2020
Vyřizuje:	<b>Bc. Olga Bulandrová</b>
Kontakt:	Tel: 352 304 250, 702 279 327 E-mail: olga.bulandrova@voss.cz
Datum:	12.2.2020

**Žadatel:**

**Městský úřad Kynšperk nad Ohří**

**Majetkový odbor**

**Jana A. Komenského 221**

**357 51 Kynšperk nad Ohří**

**Kat.území: Kynšperk nad Ohří**

**P.p.č.: 532, 541/1, 531/6**

**Akce: Rekonstrukce hasičské zbrojnice**

**Účel: vyjádření k existenci podzemních sítí**

V zájmovém území výše uvedené stavby **se nachází** podzemní zařízení **vodovod a kanalizace** ve správě naší společnosti (viz.**orientační zákres** na přiložené situaci).

Akci je možné provádět za těchto podmínek:

- v dostatečném předstihu před zahájením prací bude informován pracovník příslušného provozu a bude s ním projednán způsob a průběh provádění prací v místě souběhu a křížení se zařízením ve správě naší společnosti,
- v průběhu stavby a po její realizaci musí zůstat trasy a přístup k vodohospodářskému zařízení v naší správě volně přístupné,
- při zasahování do pozemních komunikací je stavebník povinen přizpůsobit nové úrovni povrchu veškerá zařízení a příslušenství vodovodního řadu a kanalizační stoky mající vazbu na terén nebo pozemní komunikaci,
- tyto práce smí stavebník provádět pouze s vědomím a se souhlasem provozovatele vodovodu nebo kanalizace,
- po realizaci stavby budou veškeré dotčené nadzemní části vodohospodářského zařízení předány uvedenému pracovníkovi příslušného provozu a bude proveden zápis o předání
- z hlediska provozování vodovodu a kanalizace nacházejícího se na parcele, požadujeme pro provozování a odstranění závad na zařízení umožnit přístup pracovníků naší společnosti na dotčenou parcelu, rovněž požadujeme pro přístup mechanizační techniky vykonávající opravné práce rozebratelné oplocení popřípadě vrata v šíři min. 3m,
- majitel parcely, na které se nachází zařízení ve správě naší společnosti je povinen respektovat vodohospodářské zařízení včetně vstupu na parcelu dle zákona č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích §7.

**Kontakty:**

- **Vytyčení sítí - p.Brožek, t.č.352 304 223(603 204 901) (měř.vůz 603 857 053)**
- **Vodovod - středisko Vodovody - venkov, p. Zdeněk Procházka, t.č. 731 428 589**
- **Kanalizace – středisko Kanalizační sítě, p. Petr Mrázek, t.č.603 157 004**





**Vodohospodářská  
společnost Sokolov, s.r.o.**

- při provádění terénních úprav požadujeme, aby byla zachována hloubka uložení stávajícího potrubí
- v případě navýšení či snížení stávajícího terénu více jak o 50 cm, požadujeme předložit návrh řešení ochrany stávajícího potrubí před poškozením a zámrzem k odsouhlasení
- před zahájením akce je nutné provést vytyčení těchto sítí, po dobu výstavby je třeba sítě plně respektovat
- při křížení nebo souběhu dodržet ČSN 73 6005 - Prostorové uspořádání sítí technického vybavení
- zachovat veškeré dotčené nadzemní části, t.j. poklapy šachet, šoupat, hydrantů apod.
- **u nadzemních částí staveb a konstrukcí, pevně spojených se zemí, požadujeme dodržet ochranné pásmo vodovodu a kanalizace dle zákona 274/2001Sb. §23:**  
vodorovná vzdálenost od vnějšího líce stěny potrubí nebo kanalizační stoky na každou stranu
  - u vodovodních řadů a kanalizačních stok do průměru 500mm včetně, **1,5 m**
  - u vodovodních řadů a kanalizačních stok nad průměr 500mm, **2,5 m**
  - u vodovodních řadů nebo kanalizačních stok o průměru nad 200mm, jejichž dno je uloženo v hloubce větší než 2,5m pod upraveným povrchem, se vzdálenosti z výše uvedených bodů od vnějšího líce zvyšují o 1,0 m
- případné zemní práce 1 m od hrany potrubí je možno provádět pouze ručně
- v ochranném pásmu zařízení není možné rovněž provádět výsadbu stromů apod.
- **v místech, kde dojde ke křížení nebo souběhu s naším zařízením je nutné přizvat provozní středisko ke kontrole prováděných prací v průběhu výstavby**
- v průběhu výstavby musí být zachován bezporuchový provoz stávajících vodovodů a kanalizací.

Toto vyjádření nenahrazuje souhlas k případnému napojení na vodovod nebo kanalizaci ve správě Vodohospodářské společnosti Sokolov, s.r.o., v případě navýšení potřeby pitné nebo požární vody v objektu, požadujeme předložit výpočet z důvodu posouzení DN fakturačního vodoměru.

S pozdravem

**Ing. Jiří Braun**  
Manažer technického útvaru

VODOHOSPODÁŘSKÁ <sup>®</sup>  
SPOLEČNOST SOKOLOV, s.r.o.  
technická dokumentace a GIS  
356 01 Sokolov

Platnost vyjádření je 6 měsíců.

**Přílohy:** situace s orientačním zákresem sítí

**Vodohospodářská společnost Sokolov, s.r.o.**

Jiřího Dimitrova 1619 • 356 01 Sokolov  
Provoz Rokycany: Stehlíkova 131/2 • 337 01 Rokycany  
Tel.: 601 279 279 • E-mail: info@voss.cz • www.voss.cz  
Společnost je zapsána v obchodním rejstříku oddíl C 2378 vedená u Krajského soudu v Plzni.  
IČ: 45351325 • DIČ: CZ45351325

by  **VEOLIA**

**-34-**  
č.j. 128/2020  
VODOHOSPODÁŘSKÁ  
SPOLEČNOST SOKOLOV s.r.o.  
technická dokumentace a GIS  
356 01 Sokolov

