

VÁŠ DOPIS ZN.: 70/2018
ZE DNE: 07.11.2019
NAŠE ZN.: POH/52279/2019-2/037200
VYŘIZUJE: Ing. Eva Bachová Krtilová
TEL.: 474 636 354
MOBIL:
E-MAIL: bachova@poh.cz
DATUM: 10.12.2019

Dopravní stavby a venkovní architektura s. r. o.
Ing. Kamila Holotová
Náměstí Krále Jiřího 6
350 02 Cheb

Svatava – zpevněné plochy ulic Pohraniční stráže, S. K. Neumanna a Zelená, k. ú. Svatava

K Vaší žádosti ze dne 7. listopadu 2019 o vyjádření k výše uvedené akci, kterou jsme obdrželi dne 8. listopadu 2019, Vám sdělujeme naše stanovisko, které platí dva roky ode dne vydání.

Zájmová lokalita se nachází ve vodním útvaru povrchových vod „Svatava od toku Rotava po ústí do Ohře“ ID OHL_0300 a ve vodním útvaru podzemních vod „Sokolovská pánev“ ID 21200.

Z hlediska zájmů daných platným Národním plánem povodí Labe a Plánem dílčího povodí Ohře, dolního Labe a ostatních přítoků Labe (ustanovení § 24 až § 26 vodního zákona) **je uvedený záměr možný**, protože lze předpokládat, že záměrem nedojde ke zhoršení chemického stavu a ekologického stavu dotčených útvarů povrchových vod a chemického stavu a kvantitativního stavu útvarů podzemních vod, a že nebude znemožněno dosažení jejich dobrého stavu.

Toto hodnocení vychází z posouzení souladu daného záměru s výše uvedenými platnými dokumenty.

Při realizaci uvedené akce je nutno dodržet následující podmínky:

I. Vyjádření z hlediska Národního plánu povodí (NPP) Labe a Plánu dílčího povodí (PDP) Ohře, dolního Labe a ostatních přítoků Labe:

A. K územnímu řízení:

1. V souladu s ustanovením kap. IV.1.1 NPP Labe a s ohledem na hodnocení stavu vodního útvaru bude umožněn odběr vzorků vypouštěné dešťové vody za odlučovačem ropných látek (odběrné místo s volným paprskem přepadající vody).

B. K vodoprávnímu a stavebnímu řízení:

1. V souladu s ustanovením kap. IV.1.1 NPP Labe a s ohledem na hodnocení stavu vodního útvaru:
 - a) znečištění na odtoku z odlučovače ropných látek nepřesáhne hodnotu 1 mg/l C₁₀ – C₄₀,
 - b) bude provedena 1x ročně kontrolní prohlídka stavu a funkčnosti odlučovače ropných látek oprávněnou osobou (výrobce, resp. dodavatel ORL nebo jím pověřená osoba), přičemž o kontrolní prohlídce bude zpracován protokol hodnotící provozuschopnost odlučovače a navrhuje případná servisní opatření (protokoly o servisní prohlídce budou 1x za rok předloženy Povodí Ohře, státní podnik Chomutov a vodoprávnímu úřadu),
 - c) bude odlučovač provozován dle pokynů výrobce a v souladu s doporučeními uvedenými v protokolu o servisní prohlídce.
2. V souladu s ustanovením kap. IV.1.2 NPP Labe a s ohledem na hodnocení stavu vodního útvaru:
 - a) bude do zprovoznění stavby vyřešena likvidace zachycených ropných látek a ropou kontaminovaných kalů z odlučovače ropných látek (smlouva s provozovatelem vhodného zařízení pro likvidaci těchto odpadů),
 - b) bude po dokončení osazení odlučovač ropných látek odzkoušen na nepropustnost dle ČSN 75 0905 „Zkoušky vodotěsnosti vodárenských a kanalizačních nádrží“,
 - c) bude u kanalizace napojené na odlučovač ropných látek provedena a zdokumentována zkouška těsnosti podle ČSN 75 6909.

II. Stanovisko z hlediska správce povodí:

1. Platí podmínky uvedené v bodě I.B.

III. Vyjádření z hlediska Povodí Ohře, státní podnik:**A. K územnímu řízení:**

1. Zahájení stavebních prací bude oznámeno našemu provoznímu středisku v Karlových Varech (Horova 12, 360 01 Karlovy Vary).
2. V případě instalace lešení v korytě vodního toku bude našemu provozu v Karlových Varech předložena dokumentace, ve které budou dodrženy následující podmínky:
 - a) situace stavby se zakreslením lešení, kóty, rozměry a materiál,
 - b) termíny instalace a demontáže lešení, zhotovitel lešení,
 - c) osoba odpovědná za provoz, instalaci a demontáž lešení (kontakt 24 hod),
 - d) posouzení stability lešení s ohledem na stupně povodňové aktivity (SPA) při povodňových průtocích,
 - e) stručný povodňový plán (PP) pro provoz lešení, PP bude zpracován v souladu s platným PP města včetně určení SPA pro stavbu a činnosti související s jednotlivými SPA.
3. Vlastní technické provedení výustního objektu do vodního toku Svatava bude rovněž projednáno s naším závodem v Karlových Varech (Dana Hubertová, tel: 606 643 959, e-mail: Hubertova@poh.cz).

B. K vodoprávnímu a stavebnímu řízení:

1. Platí podmínky uvedené v bodě I.B.

Předmětem vyjádření je stavební úprava zpevněných ploch ulic Pohraniční stráže, S. K. Neumanna a Zelená v k. ú. Svatava (investor Městys Svatava). Úprava zahrnuje komplexní řešení vozovek, parkovacích stání, autobusových zastávek, sjezdů k přilehlým pozemkům, chodníků a opěrné zdi. Dešťové vody z komunikací a parkoviště budou svedeny do nové dešťové kanalizace, která bude napojena na stávající dešťovou kanalizaci v ul. Zelená. Před napojením nové kanalizace na stávající bude osazena na p. p. č. 241/1 retenční nádrž o objemu 20 m³, voda bude využívána k zalévání okolní vegetace. Dešťové vody z parkoviště pro 20 OA budou svedeny do odlučovače ropných látek GSOL 5/20. Dešťové vody z ul. S. K. Neumanna a st. p. č. 260 budou odvedeny samostatnou dešťovou stokou „C“, která bude napojena rovněž do retenční nádrže. Havarijní přepad z této nádrže bude sveden potrubím přes výustní objekt do vodního toku Svatava (IDVT 10100091), ve správě Povodí Ohře, státní podnik. Celkem bude osazeno 16 uličních vpustí, 1 sorpční vpust' (u parkovacího stání v ul. S. K. Neumanna pro 3 OA) a 9 liniových žlabů. Dále bude provedena oprava opěrné zdi (v délce 85 m) podél řeky Svatavy v ul. S. K. Neumanna. Žulové dlaždice budou nahrazeny ŽB monolitickou římsou s roznášecím prahem. Bude osazeno nové zábradlí výšky 1,1 m se svislou výplní. Zájmové území se nachází ve stanoveném záplavovém území Q₂₀ a Q₁₀₀ Svatavy, mimo AZZÚ.

Číslo HP je 1-13-01-1250-0-00-40.



Povodí Ohře, státní podnik (67)
Bezručova 4219 Chomutov 430 03
IČ. 70889988 DIČ. CZ70889988
web. www.poh.cz

02. 21

Ing. Vlastimil Zahradka
vedoucí odboru VH plánování

Přílohy
PD

Rozdělovník

POh, s. p. závod Karlovy Vary
vlastní 11-14/4473, GIS začátek úseku (867976/1012778) konec úseku (867984/1012604)