


VZOROVÝ PŘÍČNÝ ŘEZ VODOVODU V ROSTLÉM TERÉNU



LEGENDA :

- 1

—

VODOVODNÍ POTRUBÍ LTH DN 300 (PE dn 110)

2

—

PODSYP — UROVNÁN A ZHUTNĚN

3a

—

OBSYP

3b

—

KRYCÍ OBSYP

4

—

HUTNĚNÝ ZÁSYP — VÝKOPKEM

7

—

OHUMUSOVÁNÍ A OSETÍ tl.200 mm

8

—

SIGNALIZAČNÍ VODIČ

9

—

PAŽENÍ

10

—

VÝSTRAŽNÁ FÓLIE

11

—

STAVEBNÍ DRENÁŽ DN 100 VE ŠTĚRKOVÉM OBSYPU (POUZE V PŘÍPADĚ VÝSKYTU SPODNÍ VODY)
- ÚČINNÁ VRSTVA






všechny zhutnitelné výkopky získané běžnými mechanismy. Limitní zeminy: nestejnozrnné, velmi hrubozrnné, o velikosti zrna do 200mm, s ostrohranným tvarem zrn. (dle ČSN EN ISO 14 688 tab. 1 a 4.)
- b

—

ŠÍŘKA VÝKOPU v m

TLOUŠTKY JEDNOTLIVÝCH VRSTEV SE ROZUMÍ PO ZHUTNĚNÍ
PRO VÝKOPOVÉ PRÁCE PLATÍ NV č.591/2006 Sb.

5				
4				
3				
2				
1				
0	PRVNÍ VYDÁNÍ	5.5.2021	P. JANOUŠEK	
ZMĚNA Č.	POPIS ZMĚNY	DATUM	KONTROLOVAL	PODPIS

VYPRACOVAL	KONTROLOVAL	ZODP. PROJ.	HIP	 VP PROJEKTING s.r.o. autorizovaná projekční a inženýrská kancelář Přemyslova 3, 120 00 Praha 2 Provozovna: Kolová 2, 360 01 Karlovy Vary IČO: 63676907, DIČ: CZ63676907 Držitel certifikátu ISO 9001		
P. JANOUŠEK	P. JANOUŠEK	Ing. J. ŠINTÁK	Ing. J. ŠINTÁK			
						
OBECNÍ ÚŘAD STARÉ SEDLO		STAVEBNÍ ÚŘAD: MÚ SOKOLOV, OŽP				
INVESTOR: Sokolovská vodárenská s.r.o.				FORMÁT	A3	ČÍSLO PARÉ
STAVBA: Rekonstrukce lávky přes řeku Ohře ve Starém Sedle KARLOVARSKÝ KRAJ				ÚČEL	DPS	
				DATUM	05/2021	
				MĚŘÍTKO	1 : 20	
				KÓTOVÁNO V	mm	
OBSAH: DOKUMENTACE PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY				Č.ZAKÁZKY	VP 04-02/2021	D.1.1.2.1.
				VZOROVÝ PŘÍČNÝ ŘEZ VODOVODU V ROSTLÉM TERÉNU		