

Váš dopis: 6960 ze dne: 31. 8. 2020

Vyřizuje: **Petr Hufeisl**
vedoucí pracoviště
vodorozvoje Stříbro
telefon: 602 182 341
e-mail: phufeisl@vodakva.cz

Číslo jednací: 6960/20/02/18

Martina Sobotková

Inženýrská činnost ve výstavbě

U Porcelánky 1012

357 35 Chodov

Ve Stříbře 29. 9. 2020

Věc: Bezdržice - ul. V Podzámčí, stavební úpravy místní komunikace
vyjádření k PD pro společné povolení

K předložené projektové dokumentaci na výše uvedenou akci vydáváme následující vyjádření:

1) Práce budou v dostatečném předstihu nahlášeny na naše provozy vodovodů a kanalizací a bude postupováno dle jejich pokynů.

⇒ Provoz vodovodů Stříbro: **Josef Nováček, tel. 602457269, jnovacek@vodakva.cz**

⇒ Provoz kanalizací Stříbro: **Ing. Miroslav Heřman, tel. 606621313, mherman@vodakva.cz**

2) Při realizaci stavby nesmí dojít k výrazným změnám v krytí našeho zařízení.

3) Veškeré poklopy na vodovodním a kanalizačním zařízení budou upraveny na novou niveletu terénu.

4) Vodovodní a kanalizační zařízení jsou na situaci zakreslena informativně dle stávající dokumentace Vodakvy, bude nutné je upřesnit vytýčením na místě, což zajistí příslušné provozy vodovodů a kanalizací.

5) Požadujeme respektovat ochranné pásmo vodovodu a kanalizace 1,5 m od líce potrubí na obě strany.

6) Před zahájením stavebních prací je investor povinen zajistit přesné vytýčení vodovodních a kanalizačních zařízení ve správě Vodakvy.

7) Při zohlednění výše uvedeného souhlasíme s vydáním společného povolení a s realizací stavby.

PŘEDMĚT VYJÁDŘENÍ:

- Předmětem projektu jsou stavební úpravy stávající místní komunikace při zachování prostorového a výškového uspořádání. Odvodnění komunikace bude řešeno pomocí nových uličních vpustí napojených do dešťové kanalizace.

Vodárny a kanalizace Karlovy Vary, a.s.

Zapsáno v OR KS Plzeň pod č. B 375

Studentská 328/64 (6)

360 07 Karlovy Vary - Doubí

Ing. Tomáš Stehlík

vedoucí technického útvaru



Příloha: PD

CO: vlastní, PS 22, PS 29