

POŽÁRNÍ BEZPEČNOST STAVEB

Akce: Inline dráha podél Kaznějovského potoka

Místo: Kaznějov

Stupeň: DUR + DSP

Investor: Město Kaznějov

Projektant: Ing. Viktor Vaidiš

Zpracovatel PBS: Ing. Yveta Jílková, Částkova 74
Plzeň tel. 776 614458

Č. zakázky: 2020 - 683

Datum: 26.10.2020



Výtisk:
Příloha:

VŠEOBECNĚ

Jedná se o novostavbu stezky pro chodce a cyklisty s využitím pro INLINE bruslení. Se stavbou souvisí nové parkoviště a terénní úpravy v místě bývalého kluziště, kde je plánované hřiště pro hasiče.

Stavba se nachází v Kaznějově od křižovatky místních komunikací Ke koupališti a K mistráku podél Kaznějovského potoka. Stavba je rozdělena na 4 základní části PARKOVIŠTĚ, STEZKA 1, STEZKA 2 A PLOCHA PRO BUDOUCÍ HASIČSKÉ HŘIŠTĚ. Všechny části na sebe mají přímou vazbu. Jedná se o území na hranice zastavěného a nezastavěného území. V současné podobě se jedná o zatravněné plochy nebo plochy zarostlé náletovými dřevinami.

Únosnost vozovky parkoviště je navržena tak, aby by možný pojezd vozidly s nápravovým tlakem 80kN – tzn 8t. Na smíšenou stezku je zakázán vjezd podpořený sklopnými sloupky. Na začátku a na konci stezky je osazeno svislé dopravního značení C9a/b. Plocha pro budoucí hřiště je navržena pouze travnatá. V případě získání prostředků bude hřiště provedeno na této ploše včetně příjezdové komunikace, které se napojuje na začátku/konci stezky.

POŽÁRNÍ RIZIKO:

Dle jednotlivých ČSN se nejedná v žádném případě o objekt, který je ohraničen stavebními konstrukcemi. Z tohoto důvodu nejsou na konstrukce parkoviště, stezek a hřiště kladeny z požárního hlediska žádné požadavky.

EVAKUACE:

V našem případě se nejedná o uzavřený objekt, evakuace se nestanovuje.

ODSTUPOVÉ VZDÁLENOSTI:

Odstupy se v tomto případě nestanovují.

POŽÁRNÍ VODA:

Nejsou z požárního hlediska kladeny žádné požadavky na vnitřní a vnější zdroj požární vody.

PROTIPOŽÁRNÍ ZÁSAH A PŘÍJEZDOVÉ KOMUNIKACE:

Pro řešené parkoviště, stezky a hřiště nejsou z požárního hlediska požadovány žádné příjezdové komunikace. Stezky nenahrazují žádné příjezdové komunikace pro požární vozidla, ani nezúží šířku jednotlivých stávajících komunikací. V prostoru parkoviště, stezek a hřiště nebyly řešeny žádné nástupní plochy pro okolní objekty.

V Plzni dne 26.10.2020

Ing. Yveta Jílková