



DRUH PLYNU, PROVOZNÍ PŘETLAK: ZEMNÍ PLYN, STL–280 kPa, NTL–2,0 kPa
VEŠKERÉ PROSTUPY NOSNÝMI ZDMI A STROPEM OPATŘIT CHRÁNIČKOU

Hlav. proj. (ČKAIT–0301492)	Vyprac. (ČKAIT–0301342)		Michal Zoufalý-TZB, projektování staveb Hazlov 476, kont. Moravská 5 Aš tel/fax 354526039, mobil 723-322581		
Ing. Petr Kostner	M. Zoufalý				
Kraj Karlovarský	St.Ú: AŠ	MÚ: HRANICE	Formát	A 3	
Investor : Město Hranice, U Pošty 182, Hranice			Datum	5/2018	
Dům s pečovatelskou službou Hranice SO 01 – rekonstrukce stávajícího objektu D.1.4.6 – ZTI – PLYNOINSTALACE			Č. zak.	10/10/16/Z/PD	
			Účel	PD–DSP	
			 IČO: 46865306		
Měřítko : 1:50 Izometrie rozvodu plynun			Č. výkresu :	D.1.4.6–3a	