



Obec Vintřov, Vintřov 62, 357 44 Vintřov

Vysvětlení zadávací dokumentace č. 1

k veřejné zakázce malého rozsahu na stavební práce zadávané v řízení mimo režim zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění (dále také „zákon“)

Veřejná zakázka

„Vintřov – úprava křižovatky u č. p. 100“

Zadavatel 1:

Obec Vintřov

se sídlem: Vintřov 62, 357 44 Vintřov
zastoupená: Marek Choc, starosta obce
IČO: 00259641
(hlavní zadavatel)

Zadavatel 2:

Krajská správa a údržba silnic Karlovarského kraje, příspěvková organizace

se sídlem: Sokolov, Chebská 282, PSČ 356 01
zastoupení: Ing. Jiří Šlachta, ředitel organizace
IČO: 70947023

dále společně také jako „zadavatel“

Předmět vysvětlení zadávací dokumentace:

Zadavatel obdržel žádost o vysvětlení zadávací dokumentace v tomto znění:

Dobrý den,

v projektu zadávací dokumentace v TZ a vzorových řezech SO 102 část KSÚSKK je skladba „A“ předepsána ze dvou vrstev asfaltů tl. 40+80 mm a 150mm vrstvy MZK. Toto ale není zahrnuto v předloženém rozpočtu. V rozpočtu jsou položky frézování a 2 vrstvy asfaltů.

V případě špatného podloží, jak je uvedeno v TZ, a v tomto případě jsou předepsány 3 vrstvy, bude toto řešeno vícepracemi, nebo doplní zadavatel předložený rozpočet o potřebné položky.

Děkuji za odpověď

Na tuto žádost zadavatel uvádí následující:

Dobrý den, v projektu je v rámci SO 102 uvažováno s frézováním na celé ploše a dále s druhým frézováním na 400m², tam kde bude po odfrézování vozovka v horším stavu. Stejně tak se počítá spodní vrstva asfaltu na 400m² a ohrusná pak již na celé ploše. Nic jiného není v rámci opravy vozovky součástí.

Pokud se na stavbě objeví horší místa, bude vozovka sanována MZK, tak jak je to popsáno ve zprávě, ale byly by to vícepráce. Při prohlídce nebyla vidět žádná místa s propady vozovky, proto není takto rozsáhlá oprava vozovky součástí rozpočtu. Opravy mohou být dojednány na stavbě po odfrézování dle skutečného stavu vozovky...

Závěrečná ustanovení

Vzhledem ke skutečnosti, že se jedná pouze o vysvětlení zadávací dokumentace, nemající vliv na průběh výběrového řízení a vysvětlení bylo poskytnuto řádně a včas, nebude zadavatel prodlužovat lhůtu pro podání nabídek. Výzva k podání nabídek ani zadávací dokumentace nebudou na základě výše uvedeného nijak upravovány.

Ve Vintířově dne 09. 04. 2022