

Bc.PAVEL PRUSKÝ
PROJEKTY ELEKTRO

IČ : 05124166
STUDENTSKÁ 436/56A, KARLOVY VARY 36007
MOBIL : 776 260 979, E-MAIL : prp11@seznam.cz

Číslo paré :

Autorizace :

HIP : ING.OTA ŘEZANKA

Zodpovědný projektant : Bc.PAVEL PRUSKÝ

Podpis :

Kreslil : Bc.PAVEL PRUSKÝ

Podpis :

Investor : OBEC VINTÍŘOV, VINTÍŘOV č.p.62, 357 44 VINTÍŘOV

Stupeň dokumentace : DOKUMENTACE PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY

Název akce :
VINTÍŘOV
ÚPRAVA KŘÍŽOVATKY U Č.P.100

Zakázkové číslo : 2021027

Měřítko :

Formát : 3 A4

Část : SO 431 VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ

Datum : 05/2021

Název přílohy :
VÝKAZ VÝMĚR

Číslo přílohy :
D.1.2.07

název akce: Vintířov-úprava křižovatky u č.p.100
objekt: VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ

| Rekapitulace ceny | | | | |
|---------------------------------|--------------------------------|------|--------|-----------|
| p.č. | | % | základ | cena /Kč/ |
| 1 | dodávky zařízení | | | |
| 2 | doprava dodávek | 3,60 | | |
| 3 | přesun dodávek | 1,00 | | |
| 4 | materiál elektromontážní | | | |
| 5 | prořez | 5,00 | | |
| 6 | materiál podružný | 3,00 | | |
| 7 | materiál zemní+stavební | | | |
| 8 | elektromontáže | | | |
| 9 | demontáže | | | |
| 10 | zemní práce | | | |
| 11 | PPV pro elektromontáže | 1,00 | | |
| 12 | PPV pro zemní práce | 1,00 | | |
| 13 | dodávky celkem | | | |
| 14 | materiál+výkony celkem | | | |
| 15 | ostatní náklady | | | |
| 16 NÁKLADY hl.III celkem | | | | |
| | | | | |
| 17 | zařízení staveniště | 3,25 | | |
| 18 | PV/ narušení dopravy | 0,80 | | |
| 19 NÁKLADY hl.VI celkem | | | | |
| | | | | |
| 20 | kompletační činnost | | | |
| 21 | revize | | | |
| 22 | geodet.vytýčení skut.provedení | | | |
| 23 NÁKLADY hl.XI celkem | | | | |
| | | | | |
| 24 | CENA bez DPH (Kč) | | | |

Datum: 14.05.2021

Poznámka : Geodetické vytýčení skutečného provedení stavby
bude včetně vložení do technické mapy Karlovarského kraje.

název akce: Vintířov-úprava křižovatky u č.p.100
objekt: VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ

Soupis položek

| p.č. | č.položky | popis položky | mj. | množství | cena/mj. | cena celkem | Nh/mj. | Nh celkem |
|---------------------------------|-----------|--|-----|----------|----------|-------------|--------|-----------|
| Dodávky zařízení | | | | | | | | |
| 1 | 000530412 | Svítidlo | ks | 7,00 | | | | |
| | | 20LED/32W/4700lm/3000K,IP66,CLO,tř.I,přep.ochr.6kV | | | | | | |
| 2 | 000560008 | stožár bezpatic žár.Zn 133/89/60Z jmen.výška 8m | ks | 7,00 | | | | |
| 3 | 10.212.18 | Manžeta ochranná plastová pro stožár na prům.133 | KS | 7,00 | | | | |
| součet | | | | | | | | |
| Materiál elektromontážní | | | | | | | | |
| 4 | 000579207 | stožárová výzbroj odbočná/TNC 1xRSP4 16mm2,3 | ks | 7,00 | | | | |
| | | kabely | | | | | | |
| 5 | 000430014 | pojistková vložka T/6,3A keramická 5x20mm | ks | 7,00 | | | | |
| 6 | 000101210 | kabel CYKY-J 4x16 | m | 190,00 | | | | |
| 7 | 000101105 | kabel CYKY-J 3x1,5 | m | 70,00 | | | | |
| 8 | 000321501 | roura korugovaná pr.50/41mm | m | 190,00 | | | | |
| 9 | 000321505 | roura korugovaná pr.110/94mm | m | 15,00 | | | | |
| 10 | 000295011 | vedení FeZn pr.10mm(0,63kg/m) | m | 180,00 | | | | |
| 11 | 000295073 | svorka drátu zemnicí FeZn10/10 | ks | 12,00 | | | | |
| 12 | 10.342.10 | Páska š.100 mm protikorozi 10m | KS | 1,00 | | | | |
| 13 | 000295772 | svorka připojovací SP 1šroub nerez | ks | 7,00 | | | | |
| 14 | 000193510 | kabelová spojka pro plast.kabely CYKY 4x16 | ks | 1,00 | | | | |
| součet | | | | | | | | |
| Materiál zemní+stavební | | | | | | | | |
| 15 | 000046134 | beton B13,5 | m3 | 5,32 | | | | |
| 16 | 000046453 | stožárové pouzdro plast SP315/1000 | ks | 7,00 | | | | |
| 17 | 000046114 | písek kopaný 0-2mm | m3 | 1,20 | | | | |
| 18 | 000046383 | výstražná fólie šířka 0,34m | m | 12,00 | | | | |
| 19 | 000046114 | písek kopaný 0-2mm | m3 | 10,85 | | | | |
| 20 | 000046383 | výstražná fólie šířka 0,34m | m | 155,00 | | | | |
| součet | | | | | | | | |
| Elektromontáže | | | | | | | | |
| 21 | 210202103 | svítidlo venkovní LED na stožár | ks | 7,00 | | | | |
| 22 | 210204011 | stožár osvětlovací ocelový do 12m | ks | 7,00 | | | | |
| 23 | 210204201 | elektrovýzbroj stožárů pro 1 okruh | ks | 7,00 | | | | |
| 24 | 210810081 | kabel Cu(-1kV CYKY) volně uložený do 3x35/4x25 | m | 190,00 | | | | |
| 25 | 210810008 | kabel(-CYKY) volně uložený do 3x6/4x4/7x2,5 | m | 70,00 | | | | |
| 26 | 210010123 | trubka plast volně uložená do pr.50mm | m | 190,00 | | | | |
| 27 | 210010125 | trubka plast volně uložená do pr.110mm | m | 15,00 | | | | |
| 28 | 210220022 | uzemňov.vedení v zemi úplná mtž FeZn pr.8-10mm | m | 180,00 | | | | |
| 29 | 210220301 | svorka hromosvodová do 2 šroubů | ks | 12,00 | | | | |
| 30 | 210220442 | ochrana zemní svorky plast.páskou | ks | 12,00 | | | | |
| 31 | 210220301 | svorka hromosvodová do 2 šroubů | ks | 7,00 | | | | |
| 32 | 210100101 | ukončení na svorkovnici vodič do 16mm2 (přívody) | ks | 52,00 | | | | |
| 33 | 210100101 | ukončení na svorkovnici vodič do 16mm2 (svít.) | ks | 21,00 | | | | |
| 34 | 210101201 | spojka 1kV smršťovací do 5x25 | ks | 1,00 | | | | |
| součet | | | | | | | | |
| Demontáže | | | | | | | | |
| 35 | 210204011 | stožár osvětlovací ocelový do 12m /dmtž | ks | 2,00 | | | | |
| 36 | 210202103 | svítidlo výbojkové venkovní na výložník /dmtž | ks | 2,00 | | | | |
| 37 | 210100101 | ukončení na svorkovnici vodič do 16mm2 /dmtž | ks | 16,00 | | | | |
| součet | | | | | | | | |
| Zemní práce | | | | | | | | |
| 38 | 460100003 | pouzdrový základ VO mimo trasu kabelu pr.0,3/1,5m | ks | 7,00 | | | | |
| 39 | 460050703 | výkop jámy do 2m3 pro stožár VO ruční tz.3/ko1.0 | m3 | 5,81 | | | | |
| 40 | 460600001 | odvoz zeminy do 10km vč.poplatku za skládku | m3 | 5,81 | | | | |
| 41 | 460200303 | výkop kabel.rýhy šířka 50/hloubka 120cm tz.3/ko1.0 | m | 12,00 | | | | |
| 42 | 460420022 | kabelové lože 2x10cm kopaný písek šířka do 65cm | m | 12,00 | | | | |

Soupis položek

| | | | | | | | | |
|------------------------|-----------|---|----|--------|--|--|--|--|
| 43 | 460490012 | výstražná fólie šířka nad 30cm | m | 12,00 | | | | |
| 44 | 460560303 | zához kabelové rýhy šířka 50/hloubka 120cm tz.3 | m | 12,00 | | | | |
| 45 | 460600001 | odvoz zeminy do 10km vč.poplatku za skládku | m3 | 1,20 | | | | |
| 46 | 460620013 | provizorní úprava terénu třída zeminy 3 | m2 | 6,00 | | | | |
| 47 | 460200163 | výkop kabel.rýhy šířka 35/hloubka 80cm tz.3/ko1.0 | m | 155,00 | | | | |
| 48 | 460420022 | kabelové lože 2x10cm kopaný písek šířka do 65cm | m | 155,00 | | | | |
| 49 | 460490012 | výstražná fólie šířka nad 30cm | m | 155,00 | | | | |
| 50 | 460560163 | zához kabelové rýhy šířka 35/hloubka 80cm tz.3 | m | 155,00 | | | | |
| 51 | 460600001 | odvoz zeminy do 10km vč.poplatku za skládku | m3 | 10,85 | | | | |
| 52 | 460620013 | provizorní úprava terénu třída zeminy 3 | m2 | 54,25 | | | | |
| 53 | 460230003 | jáma pro spojku kabelu do 10kV tř.zeminy 3/ko1.0 | ks | 1,00 | | | | |
| součet | | | | | | | | |
| Ostatní náklady | | | | | | | | |
| 54 | 218009001 | poplatek za recyklaci svítidla přes 50cm | ks | 7,00 | | | | |
| součet | | | | | | | | |

Datum: 08.06.2021

Vypracoval: