

LEGENDA – PROJEKT VO

- PROJEKTOVANÝ KABEL VO V TRUBCE (CYKY–J 4x16/TR.ø50)
- 1 PRACOVNÍ OZNAČENÍ SVĚTELNÉHO BODU (BUDE UPŘESNĚNO SPRÁVCEM VO)
- 35m– DÉLKA KABELOVÉ TRASY VČETNĚ ZAPOJENÍ NA SVORKOVNICE
- ⊕ PŘIPOJENÍ STOŽÁRU VO NA UZEMNĚNÍ (FeZn ø10 V TRASE S KABELY VO)
- PROJEKTOVANÝ STOŽÁR + SVÍTIDLO VO (VIZ LEGENDA NA SITUACI)

STOŽÁROVÁ SVORKOVNICE

VE STOŽÁRECH BUDE OSAZENA STOŽÁROVÁ SVORKOVNICE

- * ŘADOVÁ SVORKA PRO UKONČENÍ AŽ 3x KABELŮ CYKY 4x16
- * JIŠTĚNÍ VÝVODŮ POJISTKAMI 5x20 KERAMICKÉ SKLENĚNÉ 6,3A


NAPĚŤOVÁ SOUSTAVA : 3 PEN stř.50Hz, 400V/TN–C
1 NPE stř.50Hz, 230V/TN–S

OCHRANNÁ OPATŘENÍ DLE ČSN 33 2000–4–41 ed.3 :

STUPEŇ OCHRANY – ZÁKLADNÍ : AUTOMATICKÉ ODPOJENÍ OD ZDROJE

ZAPOJENÍ STOŽÁROVÉ SVORKOVNICE

Provedení s řadovými svorkami a keram.pojistkou 5X20 6,3A



Bc.PAVEL PRUSKÝ PROJEKTY ELEKTRO IČ : 05124166 STUDENTSKÁ 436/56A, KARLOVY VARY 36007 MOBIL : 776 260 979, E–MAIL : prp11@seznam.cz		Číslo paré :		Autorizace :	
HIP :	ING.OTA ŘEZANKA				
Zodpovědný projektant :	Bc.PAVEL PRUSKÝ	Podpis :			
Kreslil :	Bc.PAVEL PRUSKÝ	Podpis :			
Investor :	OBEC VINTÍŘOV, VINTÍŘOV č.p.62, 357 44 VINTÍŘOV				
Stupeň dokumentace :	DOKUMENTACE PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY				
Název akce :	VINTÍŘOV ÚPRAVA KŘIŽOVATKY U Č.P.100			Zakázkové číslo :	2021027
				Měřítko :	
				Formát :	2 A4
Část :	SO 431 VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ			Datum :	05/2021
Název přílohy :	SCHÉMA VO			Číslo přílohy :	D.1.2.03