

TABULKA KANALIZAČNÍCH PŘÍPOJEK

Poř. č.	Parcela číslo	Vlastník	Délka přípojky m	Výškové úrovně přípojky (Balt p.v.)			
				Nápojení na stoku	Revizní šachta		
					poklop	dno	hloubka (m)
1	1	Obec Kostelec	6,50	484,44	486,50	484,75	1,75
2	2	Obec Kostelec	6,00	484,29	486,60	485,10	1,50
3	19	Obec Kostelec	6,00	484,09	486,20	484,45	1,75
4	3	Obec Kostelec	6,00	483,85	486,20	484,70	1,50
5	20	Obec Kostelec	6,00	483,57	485,70	483,95	1,75
6	4	Obec Kostelec	6,00	483,46	485,60	484,10	1,50
7	5	Obec Kostelec	6,00	482,92	485,30	483,80	1,50
8	6	Obec Kostelec	6,00	481,98	484,20	482,70	1,50
9	24	Obec Kostelec	6,00	481,01	483,40	481,65	1,75
10	7	Obec Kostelec	6,00	480,34	482,70	481,20	1,50
11	25	Obec Kostelec	6,00	479,54	481,90	480,15	1,75
12	8	Obec Kostelec	6,00	478,65	480,80	479,30	1,50
13	26	Obec Kostelec	6,00	478,31	480,80	479,05	1,75
14	9	Obec Kostelec	6,00	477,10	479,20	477,70	1,50
15	10	Obec Kostelec	6,00	475,33	477,30	475,50	1,80
16	12	Obec Kostelec	6,00	474,33	476,40	474,65	1,75
17	11	Obec Kostelec	6,00	474,02	475,50	474,10	1,40
18	13	Obec Kostelec	6,50	477,16	478,90	477,30	1,60
19	27	Obec Kostelec	5,50	477,19	479,60	478,10	1,50
20	14	Obec Kostelec	6,50	478,42	480,30	478,55	1,75
21	28	Obec Kostelec	5,50	478,45	480,90	479,40	1,50
22	29	Obec Kostelec	6,00	479,64	482,00	480,50	1,50
23	15	Obec Kostelec	6,00	480,17	482,40	480,65	1,75
CELKEM			138,50				

Všechny přípojky budou zhotoveny z potrubí PVC-KG 150, SN = 8 kN/m²

Délka přípojky zahrnuje úsek od napojení na stoku k revizní kanalizační šachtě.

Revizní šachty všech přípojek jsou celoplastové dimenze DN 600 s poklopem třídy A15.

Souřadnicový systém: S–JTSK; Výškový systém: Baltský p.v.

Vypracoval: Bc. ŘÍHA	Projektoval: Bc. ŘÍHA	<div>Bc. Václav ŘÍHA</div> <div>Tuněchovy 9, 349 01 Stříbro</div> <div>tel. 728 683 787; E-mail: vr.projekt@seznam.cz</div> <div>IČO 611 30 494</div>			
Kraj: PLZEŇSKÝ	Okres: TACHOV				
Obec: KOSTELEČ	K.ú.: KOSTELEČ u Stříbra				
Investor: OBEC KOSTELEČ, Kostelec 34, 349 01 Stříbro					
Stavba:	<div>KOSTELEČ u Stříbra</div> <div>INFRASTRUKTURA ZÓNY "SEVEROZÁPAD" – 1.ETAPA</div> <div>SO–211+311 KANALIZAČNÍ A VODOVODNÍ PŘÍPOJKY</div>				
Příloha:	<div>TABULKA KANALIZAČNÍCH PŘÍPOJEK</div>				
				Datum: 05/2020	
				Stupeň: DÚR+DSP	
		Měřítko: .			
		Arch. číslo	Číslo výkresu		
		304/2020	D4.3		