A1
A2
A3.1
A3.2
A4
A5
A6
A8
A9
FVE panely 60ks a 500 Wp
(viz samostatná část PD
ZELENÁ EXTENZIVNÍ STŘECHA 665,5 m2
uvažovaný součinitel odtoku C´= 0,55,
zálivka uvažována pouze pomocí
atmosférických srážek (srážková voda)
SKLADBA STŘECHY - A1
SKLADBA STŘECHY - A2
SKLADBA STŘECHY - A3
SKLADBA - A4
SKLADBA - A5
SKLADBA STŘECHY - A6
SKLADBA STŘECHY - A7
SKLON ATIKY:
MATERIÁL KLEMPÍŘSKÝCH PRVKŮ - DLE INVESTORA, PRO STŘEŠNÍ FÓLII mPVC POPLASTOVANÝ PLECH:
VĚTRACÍ A KANALIZAČNÍ POTRUBÍ VYVEDENO NAD STŘECHU
(VZDUCHOTECHNIKA A SANITÁRNÍ) MATKYLEM ELASTOSILIT 1FIL 150mm,
KTERÝ JE UKOTVEN do atiky 4ks nerez TPU ŠROUBEM 4,8x40mm
STABILIZACE SOLÁRNÍ PROTI SMYKU VĚTRU:
- 1 ks FVE panelu 60ks a 500 Wp = 2,970x355,03 m.n.m. mPVC
- sklonu 4,5 - 6°
- 1 ks FVE panelu 60ks a 500 Wp = 2,970x355,03 m.n.m. mPVC
- sklonu 10 - 15°
- 1 ks FVE panelu 60ks a 500 Wp = 2,970x355,03 m.n.m. mPVC
- sklonu 20 - 30°
VÝKRES ODVODNĚNÍ PLOCHY POD MEZIPODESTOU SCHODIŠTĚ U ZÁPADNÍ PŘÍSTAVBY
LEGENDA ZAJIŠŤOVACÍHO SYSTÉMU PROTI PÁDU ZE STŘECHY:
SAMOSTATNÝ ZÁCHYTNÝ BOD ÉAP
POLYVAMIDOVÉ ZACHYCOVACÍ LANO
KONCOVÝ /ROHOVÝ/ BOD AIO
PRŮSEČNÝ BOD AIO
NEREZOVÉ LANO 8 MM
aktualizace 05/2023
podlaha nové tělocvičny - -2,970=355,03 m.n.m.
stávající objekty - ±0,000=358,00 m.n.m.
HAZA - STAVEBNÍ KONSTRUKCE, PROVAZEC SLÍ TECHNOLOGICKÝCH
ZAŘÍZENÍ STAVEB, s. r.o. PŘÍLUČNÍCKÁ 1, 602 00 BRNO
Stupeň: DSP
Datum: 05/2023
Měřítko: 1:50
Formát: A0
Počet listů: 1
Číslo listu: 16
PŮDORYS NA STŘEŠE