

# TECHNICKÁ ZPRÁVA

## **D.1.4 Technika prostředí staveb D.1.4.4 VYTÁPĚNÍ**

**DOKUMENTACE PRO PROVEDENÍ STAVBY**

### **S E Z N A M   P Ř Í L O H**

- D.1.4.4.1.   Technická zpráva**
- D.1.4.4.2.   Půdorys 1. PP**
- D.1.4.4.3.   Půdorys 1. NP**
- D.1.4.4.4.   Půdorys 2. a 3. NP**

**Aktualizace 05/2023**

**Akce:**            **Výstavba nové haly, rekonstrukce stávající tělocvičny vč. jejího zázemí a provozního objektu, propojujícího novou halu s objektem stávající školy při ZŠ Dýšina, č. p. 405/19, 403/6, obec Dýšina, k. ú. Dýšina (634280), okres Plzeň - město**

**Investor:**       **Obec Dýšina, Náměstí Míru 30, 330 02 Dýšina, IČ: 00257745**

**Datum:**        **Září 2022**

**Kopie č.**

**Projektant:**   **Ing. Zdeněk Holub**

**Příloha č. D.1.4.4.1**

## Úvod, podklady

Projekt řeší vytápění, a přípravu teplé vody ( TV ), včetně zdroje tepla, v objektu nové sportovní haly a stávající tělocvičny se zázemím v ZŠ Dýšina.

Stávající tělocvična se zázemím bude napojena na stávající vytápění z plynové kotelny školy. Zázemí nové haly bude vytápěno tepelnými čerpadly. Sportovní hala bude vytápěna přímotopnými infrapanely ( samostatná dodávka včetně regulace ).

Projektová dokumentace vytápění objektu a veškerá energetická zařízení budou navržena dle platných ČSN EN a v souladu se Zákonem č. 406/2000Sb. o hospodaření energií a jeho prováděcích vyhlášek a novelizací.

**Navržená zařízení pro vytápění a přípravu TV musí splňovat požadavky na ekodesign výrobků, tj. splnění parametrů Nařízení Komise EU č. 813/2013, kterým se provádí směrnice EP a Rady 2009/125/ES. Montážní firma doloží příslušné certifikáty.**

### **Podklady pro zpracování projektu:**

- projektová dokumentace zpracovaná v 07/2021
- stavební výkresy objektu
- průběžná jednání s hlavním projektantem, se zástupcem investora a se specialisty souvisejících profesí a respektování jejich požadavků a připomínek na způsob vytápění
- prohlídka a doměření stávajícího stavu vytápění školy v dotčených napojovacích místech
- ČSN EN, vyhlášky a předpisy pro projektování
- podklady od ostatních projektantů - specialistů
- technické podklady od výrobců navržených zařízení

## Tepelná bilance

Tepelné ztráty byly stanoveny dle ČSN EN pro výpočtovou venkovní teplotu  $-15^{\circ}\text{C}$ . Tepelně technické vlastnosti stavebních konstrukcí a výplní otvorů byly stanoveny projektantem stavební části.

Teplot vyznačených na výkresech bude dosaženo při současném vytápění všech místností, při teplotě topné vody odpovídající venkovní teplotě a při dodržení tepelně-technických vlastností stavebních konstrukcí daných stavebním projektem.

Celková potřeba tepla činí:

- |  |                |
|--|----------------|
| • pro vytápění haly  | <b>98,0 kW</b> |
| • pro vytápění nového zázemí haly  | <b>26,4 kW</b> |
| • pro vytápění stávající tělocvičny včetně jejího zázemí<br>( napojeno ze stávajícího rozvodu pro tělocvičnu ) | <b>31,6 kW</b> |

Předpokládaná roční potřeba tepla pro okruhy napojené z tepelných čerpadel činí:

- |                    |               |
|--------------------|---------------|
| • pro vytápění:    | <b>200 GJ</b> |
| • pro přípravu TV: | <b>100 GJ</b> |

## Zdroje tepla

Zdroje tepla budou rozděleny dle typu objektu a požadavků na potřebu tepla a způsob vytápění. Vytápění sportovní haly bude provedeno **přímotopnými elektrickými infrapanely** zavěšenými pod stropem v úrovni vazníků střešní konstrukce haly ( součást samostatného projektu ). Vytápění zázemí a příprava TV bude provedena tepelnými čerpadly o jmenovitém výkonu **2 x 20 kW**. Vytápění stávající tělocvičny s upraveným zázemím bude napojeno na stávající rozvody z plynové kotelny školy. Ohřev vzduchotechniky bude proveden elektricky.

Naplnění topných systémů pro vytápění zázemí bude upravenou vodou – doporučuje se provést rozbor vody a dle jeho výsledku provést příslušná opatření, aby voda splňovala podmínky a požadavky výrobce zdroje tepla na tvrdost, vodivost a pH vody.

## Vytápění zázemí

Otopný systém pro vytápění zázemí bude dvoutrubkový teplovodní s nuceným oběhem o teplotním spádu **50/40 °C**.

Zdrojem tepla bude dle dohody s investorem tepelné čerpadlo systému vzduch – voda. Navržena jsou dvě tepelná čerpadla typ o jmenovitém výkonu **2 x 20 kW (COP A2/W35 - 4,6)**, která budou osazena v technické místnosti v 1. NP objektu. Jedná se o tepelná čerpadla s frekvenčním měničem pohonu kompresoru, který umožňuje plynulé nastavení požadovaného topného výkonu.

Venkovní jednotky budou osazeny na střeše u severní fasády mezi stávajícím a novým objektem haly na montážních konzolách uchycených do stěny s možností vsaku kondenzátu. Vzájemné propojení bude součástí samostatného projektu dodavatele. Tepelná čerpadla budou zapojena v kaskádě a budou dodána s vyrovnávací akumulací nádrží o objemu 250 litrů.

Bivalentním zdrojem tepla budou **elektrické topné vložky 3 x 6 kW** osazené v akumulací nádrži ( bude objednáno včetně nádrže s TČ ). Součástí dodávky zdroje tepla budou i trojcestné rozdělovací ventily pro připojení ohříváků TV.

Expanzním zařízením celého systému bude tlaková membránová expanzní nádoba o objemu **80 litrů** osazená v místnosti zdroje tepla. Uzavírací kohout na expanzním potrubí slouží pouze pro uzavření nádoby za účelem seřízení tlaku. **Za provozu musí být trvale otevřen.** Pojistným zařízením budou pojistné ventily osazené na výstupním potrubí z každého zdroje tepla.

**Zdroj tepla bude vybaven základní regulací s modulem pro ovládání 0-10 V a bude řízen nadřazenou regulací dle MaR.**

Tepelná čerpadla budou namontována a připojena na elektrickou energii dle montážních předpisů výrobce. Odkapy pojistných ventilů budou svedeny kontrolovatelným způsobem do kanalizace - viz. projekt Z. I.. Na zpětném potrubí před každou vnitřní jednotkou bude osazen odlučovač kalu s magnetem a filtr s magnetem. Zdroje tepla budou napojeny přes akumulací nádobu do kombinovaného rozdělovače a sběrače ( viz. detail č. v. 3 ) pro napojení následujících okruhů:

- vytápění 1. PP ( ekvitermní regulace;  $q = 1,36 \text{ m}^3/\text{h}$ ;  $dp = 45 \text{ kPa}$  )
- vytápění 1. NP ( ekvitermní regulace;  $q = 0,95 \text{ m}^3/\text{h}$ ;  $dp = 40 \text{ kPa}$  )
- příprava teplé vody v zásobnících TV 1, TV 2 osazených v 1. PP – okruh není napojen z rozdělovače, je předřazen na výstupu ze zdroje přes trojcestné

**rozdělovací ventily - regulace dle teploty TV na výstupu ze zásobníků; teplotní spád 50/40 °C; možnost provozu obou jednotek pro TV při špičkovém odběru ( konstantní regulace; dp = 30 kPa – nutno zajistit v dodávce TČ )**

V každém okruhu vytápění budou osazena elektronická oběhová čerpadla a trojcestné směšovače se servopohony na 24 V s ovládáním 0-10 V. Vše bude ovládáno nadřazenou regulací ( viz. projekt MaR ). Dle požadavků MaR budou provedeny případné příslušné návarky pro snímání teplot a tlaků.

V okruzích vytápění budou ve zpátečkách osazeny vyvažovací ventily pro možnost vzájemného hydraulického vyregulování. Polohy nastavení ventilů jsou uvedeny ve výkresech.

Rozvody pro vytápění budou provedeny v měděných trubkách a budou vedeny v podlahách jednotlivých podlaží s přirozenými ohyby s ohledem na tepelné dilatace. Propojení bude provedeno pod stropem v podhledu 1. NP. Odvzdušnění nových rozvodů v zázemí nové haly bude u zdroje tepla a přes otopná tělesa.

**Poznámka:**

**Tepelná čerpadla – vnitřní a venkovní jednotky včetně propojení a regulace a veškerého příslušenství budou součástí samostatné dodávky dle dohody investora s dodavatelem.**

## **Vytápění stávající tělocvičny**

Otopný systém pro vytápění stávající tělocvičny s nově přistaveným zázemím bude dvoutrubkový teplovodní s nuceným oběhem o předpokládaném teplotním spádu **65/50 °C**.

Vytápění stávající tělocvičny s nově přistaveným zázemím bude napojeno na stávající rozvody pro tělocvičnu vedené pod stropem 1. PP. Při napojování nutno vždy prověřit správnou polohu přívodu a zpátečky.

V tělocvičně bude provedena demontáž stávajícího vytápění a po drobných stavebních úpravách bude provedeno nové vytápění. Tělocvična bude zateplena a budou osazena nová okna. Nové vytápění již je navrženo na tento stav.

Nová rozvodná potrubí ve stávající tělocvičně budou vedena v trase po demontovaném potrubí, ale nová potrubí budou zasekána v drážkách ve stěnách. Odvzdušnění bude provedeno v nejvyšších místech rozvodů ( kulové kohouty pro odvzdušnění budou svedeny do dosahu obsluhy ). U každého tělesa bude na zpátečce osazen vypouštěcí kohout. V místě napojení na stávající rozvod budou osazeny uzavírací a vypouštěcí armatury a regulační ventil.

Expanzním a pojistným zařízením části nového vytápění napojeného na stávající rozvody budou stávající zařízení v plynové kotelně v budově školy.

**Protože nejsou známy hydraulické poměry stávajících rozvodů, bude potřeba provést případně i několikanásobné vyregulování i s ohledem na stávající otopná tělesa, která nebyla dotčena navrženými úpravami a jsou napojena na společný rozvod pro vytápění tělocvičny. Předpokládané polohy nastavení ventilů otopných těles a vyvažovacích ventilů jsou uvedeny ve výkresech půdorysů.**

## **Otopná plocha**

Jako otopná tělesa jsou navržena ocelová panelová tělesa se spodním připojením ( typ VK ) včetně ventilu výšky 600 a 900 mm. V rekonstruované tělocvičně, v přilehlém skladu a v chodbách u výtahu budou osazena tělesa s bočním připojením ( KLASIK ). Tělesa v zázemí nové haly budou v hladkém provedení ( PLAN ).

Tělesa osazená v parapetech oken budou osazena souměrně na osu oken. Polohy nastavení druhé regulace ventilů jsou uvedeny ve výkresech a je nutno po provedení proplachu soustavy provést jejich nastavení. Tělesa se spodním připojením budou opatřena rohovým připojovacím šroubením pro napojení ze stěny s možností uzavření a vypouštění. Tělesa s bočním připojením budou na přívodu opatřena dvojregulačním ventilem a na zpátečce regulačním šroubením ( převážně v rohovém provedení ). Na měděné rozvody budou tělesa připojena pomocí 2 ks svěrných šroubení.

Většina otopných těles bude vybavena elektrickými hlavicemi pro možnost dálkového ovládání dle jednotlivých zón řízených dle MaR ( označeno ETPV – dodávka MaR ). Na ostatních tělesech budou osazeny termostatické hlavice.

**Polohy nastavení druhé regulace ventilů jsou uvedeny ve výkresech a je nutné je při montáži po provedení proplachu soustavy přesně provést.**

## **Příprava TV**

Pro přípravu TV budou v prostoru technické místnosti v 1. PP osazeny dva zásobníkové ohříváky ( TV 1, TV 2 ), které budou objednány a dodány společně s tepelnými čerpadly. Jedná se o zásobníky se zvětšenou topnou spirálou **6,2 m<sup>2</sup>** o objemu **2 x 500 litrů**. Velikost zásobníků byla stanovena ve spolupráci s projektantem Z.I.

Zásobníky budou připojeny přes trojcestné rozdělovací ventily s předřazenou funkcí ( ventily objednat se zdrojem tepla ). Případný dohřev TV, a pravidelná sanitace TV bude **elektropatronou 9 kW** osazenou v každém zásobníku.

Zásobníky budou připojeny na straně topné vody i teplé vody souprůdným způsobem. Připojení na rozvody studené vody a rozvody teplé vody a cirkulace není součástí tohoto projektu.

## **Izolace a nátěry**

Veškerá rozvodná potrubí budou izolována vhodnou tepelnou izolací v tloušťkách dle Vyhlášky č. 193/2007Sb. Měděná potrubí vedená v podlaze a v drážkách ve stěně musí být pečlivě zaizolována tak, aby nedošlo k přímému kontaktu betonové mazaniny nebo omítky s povrchem trubek. V místech napojení na stávající rozvody budou potrubí doizolována.

V ohybech a odbočkách nutno izolaci zesílit pro možnost dilatace potrubí. V prostupech stěnami bude potrubí osazeno v chrániče. Ohříváky TV, kombinovaný R+S a akumulární nádoba budou dodány včetně tepelné izolace.

Měděné potrubí nebude natřeno. Otopná tělesa budou dodána včetně nátěru.

## **Demontáže**

- vypuštění a napuštění rozvodů pro vytápění stávající tělocvičny
- veškerá otopná tělesa a rozvodná potrubí v prostoru stávající tělocvičny
- další označená stávající otopná tělesa včetně zaslepení přípojek těles – 7 ks
- úpravy napojení nových odboček potrubí na stávající rozvody pro tělocvičnu, včetně doizolování stávajících rozvodů v místech nového napojení

**Demontážní práce jsou vypsány pouze informativně. Montážní firmě se doporučuje již před zpracováním nabídkové ceny prohlídka stávajícího stavu na místě stavby pro upřesnění rozsahu prací.**

## **Montážní podmínky**

Montáž veškerých zařízení bude provedena dle příslušných montážních podkladů výrobců jednotlivých zařízení.

Montáž měděných rozvodů a ostatních zařízení musí provádět odborně vyškolená topenářská firma, která musí postupovat přesně dle montážních předpisů a pokynů výrobce. Při pokládání potrubí do podlahy je nutno dodržet plánovanou trasu s kompenzací potrubí přirozenými lomy trasy s ohledem na možnost dilatace potrubí a je třeba dodržet zejména následující požadavky:

- \* uchycení rozvodů provést s ohledem na tepelné dilatace
- \* prostup potrubí zdí vždy provést v ochranné trubce nebo v tepelné izolaci
- \* v prostupech nesmí být provedeny spoje trubek
- \* pro uchycení potrubí nepoužívat pozinkovaných potrubních třmenů bez  
izolační  
vložky
- \* v místech ohybů potrubí a odboček vytvořit z tepelné izolace pružný tvarový  
kus pro  
možnost dilatace potrubí
- \* izolace měděných potrubí musí být provedena pečlivě tak, aby nemohlo dojít  
k přímému kontaktu povrchu potrubí s betonovou mazaninou nebo omítkou

**Pro bezpečný a spolehlivý provoz zdrojů tepla je nutno je provozovat v souladu s návody k obsluze. Jakékoliv změny oproti projektu v průběhu realizace nutno konzultovat s projektantem.**

## **Požadavky na ostatní profese**

**stavební**

- prostupy pro propojení zdrojové venkovní části tepelných čerpadel ( dle požadavků dodavatele TČ )
- prostupy, příp. drážky pro stoupačky a rozvody potrubí

- dodržení skladeb podlah pro rozvody potrubí v podlaze 1. PP a 1. NP
- niky pro nová otopná tělesa ve stávající tělocvičně

#### **zdravotní instalace**

- přivedení studené vody do obou technických místností
- připojení ohříváků TV na rozvod teplé, studené vody a cirkulace včetně všech potřebných armatur
- svedení odkapů od pojistných ventilů do kanalizace
- odkanalizování technických místností
- při montáži respektovat rozvody vytápění

#### **elektro, MaR**

- silové připojení tepelných čerpadel - vnitřních a venkovních jednotek – spolupráce s dodavatelem TČ
- připojení elektrických topných vložek 3 x 6 kW v akumulární nádrži včetně začlenění do nadřazené regulace jako bivalentního zdroje pro vytápění
- připojení elektrických topných vložek á 9 kW v ohřívácích TV včetně začlenění do nadřazené regulace jako bivalentního zdroje pro dohřev a pro sanitaci TV
- propojení a oživení ekvitermní regulace zdroje tepla a regulace dvou samostatných okruhů vytápění - spolupráce s dodavatelem TČ
- regulace přípravy TV přes trojcestné rozdělovací ventily s možností předřazeného provozu ( součást dodávky TČ ) – návaznost na MaR řešit s dodavatelem TČ
- připojení oběhových čerpadel, ekvitermní regulace dvou okruhů vytápění včetně osazení a propojení čidel a oživení
- dodávka a připojení elektricky ovládaných hlavic otopných těles v tělocvičně a v dalších zónách na 230 V a propojení pro možnost ovládání nadřazenou regulací ( viz. projekt MaR )

### **Bezpečnost a ochrana zdraví**

Projekt je zpracován dle platných norem a předpisů. Základní požadavky bezpečnosti práce a technických zařízení budou naplněny provedením zkušebního provozu a vypracováním revizních zpráv před uvedením zařízení do trvalého provozu.

U tlakové expanzní nádoby budou provedeny následující revize a zkoušky dle ČSN 69 0012:

- výchozí revize před uvedením do provozu
- první provozní revize do 2 týdnů od uvedení nádoby do provozu; v rámci revize bude zkontrolováno správné nastavení tlaku plynu v nádobě
- provozní revize 1x za rok
- zkouška těsnosti a kontrola podezřelých míst ultrazvukem 1x za 5 let

Zprávy o revizích expanzní nádoby budou předány provozovateli spolu s dokumentací ( pasportem nebo EU prohlášení o shodě ). Zajišťovat pravidelné provozní revize je povinností provozovatele zdroje tepla.

Provozovateli zdroje tepla a systému vytápění budou před uvedením do provozu dále předány výsledky funkčních zkoušek dle ČSN 060310 – těsnosti, dilatační, topné.

Během topné zkoušky se provede zaškolení obsluhy zařízení, o čemž se provede záznam. Obsluha bude vyškolená a seznámena s bezpečnostními předpisy, s návody k obsluze a údržbě. Návody k obsluze a údržbě zařízení budou po zaškolení předány provozovateli.

Montáž všech zařízení musí být provedena dle příslušných montážních předpisů výrobců odbornou a kvalifikovanou firmou. Při montáži budou dodržena veškerá bezpečnostní opatření, která stanoví vyhlášky ČÚBP. Při svařovacích pracích budou dodržena bezpečnostní a protipožární opatření předepsaná příslušnými ČSN EN.

Provoz zařízení bude automatický s občasným dohledem obsluhy. Údržba a oprava zařízení se může provádět pouze při odpojení od elektrické energie a pouze odpovědnými pracovníky. Technické místnosti musí být trvale udržovány v čistotě a bezprašném stavu.

Veškeré práce budou prováděny odbornou firmou za přísného dodržování příslušných norem a vyhlášek a technologických postupů a předpisů.

## **Technické podmínky**

Požadované práce a současně dodávky a služby související s těmito pracemi musí splňovat technické specifikace:

- podle českých technických norem přejímající evropské normy
- podle evropských technických schválení
- podle technických specifikací zveřejněných v Úředním věstníku Evropské unie
- podle českých technických norem a technických specifikací obsažených v jiných veřejně přístupných dokumentech, uplatňovaných běžně v odborné technické praxi

Pro vytápění a rozvody tepla jsou to zejména:

- ČSN EN 15 316-2-3
- ČSN 06 0310
- Zákon č. 406/2000Sb, jeho prováděcí vyhlášky a novelizace
- ČSN EN 442-1
- Vyhl. č. 193/2007Sb



Plzeň, září 2022

Vypracoval: ing. Zdeněk Holub