



**VODÁRNA
SOKOLOVSKO**

Váš dopis zn.:

Ze dne:

Naše značka: 528/2022

Vyřizuje: Bc. Olga Bulandrová

Kontakt: Tel: 352 304 250, 702 279 327

E-mail: olga.bulandrova@vodasok.cz

MH Projekt spol. s.r.o.

Ing. Martin Haueisen

Bezejmenná 1424/9

35002 Cheb

Sokolov, 18. května 2022

Věc: Rekonstrukce ul. Karla Čapka, Habartov – vyjádření k projektové dokumentaci pro stavební řízení.

K předložené projektové dokumentaci na rekonstrukci výše uvedené ulice nemáme připomínky.

Při provádění prací požadujeme dodržet níže uvedené podmínky:

- před zahájením akce je nutné provést vytyčení vodovodu a kanalizace přímo na místě stavby **(vytyčení sítí - p. Daniel Brožek, t.č.352 304 223,603 204 901)**
- před napojením nebo rušením přípojek od silničních a uličních vpustí požadujeme kontaktovat provozní středisko **Kanalizační sítě, p. Petr Mrázek, t.č.603 157 004** a projednat způsob a průběh provádění prací v místě napojení nebo odpojení od stávající kanalizace ve správě naší společnosti
- v průběhu stavby a po její realizaci musí zůstat trasy a přístup k vodohospodářskému zařízení v naší správě volně přístupné
- **požadujeme zachovat veškeré dotčené nadzemní části, tj. poklopy šachet, šoupat, hydrantů apod.**
- při zasahování do pozemních komunikací je stavebník povinen přizpůsobit nové úrovni povrchu veškerá zařízení a příslušenství vodovodního řadu a kanalizační stoky mající vazbu na terén nebo pozemní komunikaci
- tyto práce smí stavebník provádět pouze s vědomím a se souhlasem provozovatele vodovodu nebo kanalizace
- po realizaci stavby budou veškeré dotčené nadzemní části vodohospodářského zařízení předány uvedenému pracovníkovi příslušného provozu a bude proveden zápis o předání, v případě poškození vlivem stavby (např. poježdění těžké techniky) bude provedena výměna poškozených částí na náklady realizační firmy
- **při křížení nebo souběhu požadujeme dodržet ČSN 73 6005 - Prostorové uspořádání sítí technického vybavení (říjen 2020)**
- v místech, kde dojde ke křížení nebo souběhu s naším zařízením je nutné přizvat provozní středisko ke kontrole prováděných prací v průběhu výstavby
- **u nadzemních částí staveb a konstrukcí, pevně spojených se zemí tzn. sloupky VO, svislé dopravní značení, výsadba zeleně apod., požadujeme dodržet ochranné pásmo vodovodu a kanalizace dle Zákona č. 274/2001Sb.§23**

VODÁRNA SOKOLOVSKO s.r.o.

Jiřího Dimitrova 1619, 356 01 Sokolov

T: 703 464 464 **E:** info@vodasok.cz

IČ: 08303088 **DIČ:** CZ 08303088

Společnost je zapsána v obchodním rejstříku oddíl C,

Vložka 38016 u Krajského soudu v Plzni

www.vodasok.cz



**VODÁRNA
SOKOLOVSKO**

- u parkovacích ploch (odvodněných úseků) nad 10 parkovacích míst, požadujeme osadit sorpční vpusti z důvodu dodržení hodnot Kanalizačního řádu pro Město Habartov.

Kontakty:

- Vytyčení sítí – p. *Daniel Brožek*, t.č.352 304 223(603 204 901) (měř. vůz 603 857 053)
- Vodovod – středisko Vodovody – venkov, p. *Jiří Ouředník*, t.č. 722 983 314
- Kanalizace – středisko Kanalizační sítě, p. *Petr Mrázek*, t.č.603 157 004

S pozdravem

Bc. Olga Bulandrová

Referent odd. technické dokumentace

VODÁRNA SOKOLOVSKO s.r.o.

Jiráho Dimitrova 1619, 356 01 Sokolov

T: 703 464 464 **E:** info@vodasok.cz

IČ: 08303088 **DIČ:** CZ 08303088

Společnost je zapsána v obchodním rejstříku oddíl C,
Vložka 38016 u Krajského soudu v Plzni

www.vodasok.cz