



ČP. 8

ČP. 9

LDP SYSTÉM
Ústředna lokální detekce požáru bude instalována na recepci v 1.NP m.102. Ústředna lokální detekce požáru musí vyhovovat ČSN 73 0875 čl. 4.12.4.

Použité samočinné hlásiče LDP musí splňovat ČSN EN 54–7. Hlásiče jsou v PD rozmístěny v souladu s požadavky ČSN 34 2710:2011. Při instalaci je nutné dodržet pokyny vycházející z tabulky 1 v oddílu 6.5.1.1 této normy.

Tlačítkové hlásiče budou instalovány ve výšce 1,2 ? 1,5m.
Použité hlásiče musí splňovat ČSN EN 54–11.

Kabeláže: E30/60 JE–H(St)H 3x2x0,8 ? kruhová linka

CCTV SYSTÉM
IP dohledový video systém (uzavřený televizní okruh CCTV), zajišťující celkový přehled o dění v objektu. Kamery budou instalovány ve všech výstavních prostorech expozic. Finální rozmístění kamer je potřeba upravit dle skutečného rozmístění expozice, které není součástí projektové dokumentace. Navržené zařízení umožňuje pořizování záznamu.

Kabeláže: U/UTP CAT6

Legenda značek

- ÚSTŘEDNA LDP
- TLAČÍTKOVÝ POŽÁRNÍ HLÁSIČ
- OPTICKO-TEPLOTNÍ POŽÁRNÍ HLÁSIČ
- OPTICKÝ POŽÁRNÍ HLÁSIČ
- POŽÁRNÍ SIRÉNA LINKOVÁ
- KAMERA CCTV
- ZÁZNAMOVÉ ZAŘÍZENÍ CCTV
- MONITOR CCTV

Projektová dokumentace podléhá autorskému zákonu v platném znění. Žádná část této dokumentace nesmí být kopírována ani šířena jiným způsobem bez výslovného svolení autora. Výkres je platný pouze v barevném provedení.

Vedoucí projektant	Odp. projektant	Vypracoval	Želivského 2227 356 01 Sokolov tel. 359 574 086 IČ - 49787942	
Ing. Martin Volný	Ing. Martin Volný	Ing. Martin Volný		
Investor: Město Kynšperk nad Ohří, J. A. Komenského 221/13, Kynšperk nad Ohří, 357 51				
Kraj: Karlovarský	MĚÚ: Kynšperk nad Ohří	StÚ: MU Kynšperk n./O.		
Název akce			Účel	DPS
OPRAVA OBJEKTU MĚSTSKÉ BRANKY			Datum	12/21
			Číslo zakázky	1861/20
			Formát	6A4
			Kótováno	mm, m
			Měřítko	1:50
Lokalita akce			Číslo výkresu	
Kynšperk nad Ohří, Dlouhá č. p. 8 a 9 parc. č. 550, 551, k. ú. Kynšperk nad Ohří			D.1.4.2.5	
Stavba - objekt:				
Obsah			SLABOPROUDÉ ROZVODY PODKROVÍ	