



**VODÁRNA
SOKOLOVSKO**

Váš dopis zn.:
Ze dne:
Naše značka: 365/2023
Vyřizuje: Bc. Olga Bulandrová
Kontakt: Tel: 352 304 250, 702 279 327
E-mail: olga.bulandrova@vodasok.cz

A8000 s.r.o.
Vocelova 1
120 00 Praha 2

Sokolov, 13. března 2023

Věc: Udržitelná revitalizace a resocializace lokality kolem jezera Medard – zpřístupnění lokality – lokalita 1 Svatava, lokalita 2 Habartov – vyjádření k možnostem napojení.

Na základě požadavku na napojení výše uvedených lokalit na vodovod a kanalizaci ve správě naší společnosti sdělujeme, že napojení lze realizovat za níže uvedených podmínek.

Lokalita 1 Svatava a správně administrativní centrum lokalita 1 Svatava

Vodovod:

- souhlasíme s napojením vodovodního řadu 1 a 3 na stávající vodovodní řad d110 na p.č. 742/1 k.ú. Svatava
- nový vodovodní řad bude proveden z potrubí PE100RC SDR 11, požadujeme specifikaci dle PAS 1075 – PE100 RC typ 2

Splásková kanalizace:

- souhlasíme s navrženým řešením odvádění odpadních vod a se zaústěním do stávající RŠ na stoce DN300
- výtlač V1 a V2 bude proveden z potrubí PE100RC SDR 11, požadujeme specifikaci dle PAS 1075 – PE100 RC typ 2 (barevně označená pro odpadní vody), uklidňovací stoka 1 bude z potrubí kamenina, plnostěnné PP, potrubí PP s plným žebrem.

Lokalita 2 Habartov

Vodovod:

- napojení vodovodního řadu 2 je možné na stávající vodovodní řad d 110 na p.č. 660/93 k.ú. Habartov v místě stávajícího nadzemního hydrantu
- upozorňujeme, že v místě napojení je hydrodynamický tlak cca 0,68MPa, vzhledem k výškovému rozdílu mezi místem napojení a napojovanou lokalitou je nutné pro napojovanou lokalitu řešit redukci tlaku
- nový vodovodní řad bude proveden z potrubí PE100RC SDR 11, požadujeme specifikaci dle PAS 1075 – PE100 RC typ 2.

VODÁRNA SOKOLOVSKO s.r.o.

Jířího Dimitrova 1619, 356 01 Sokolov

T: 703 464 464 **E:** info@vodasok.cz

IČ: 08303088 **DIČ:** CZ 08303088

Společnost je zapsána v obchodním rejstříku oddíl C,
Vložka 38016 u Krajského soudu v Plzni

www.vodasok.cz



**VODÁRNA
SOKOLOVSKO**

Splašková kanalizace:

- souhlasíme s navrženým řešením odvádění odpadních vod a se zaústěním do stávající RŠ na stoce DN400
- výtlač V2 bude proveden z potrubí PE100RC SDR 11, požadujeme specifikaci dle PAS 1075 – PE100 RC typ 2 (barevně označená pro odpadní vody), gravitační stoka 2 bude z potrubí kamenina, plnostěnné PP, potrubí PP s plným žebrem.

Tento předběžný souhlas s napojením na vodovod a kanalizaci ve správě naší společnosti je vydán pouze pro požadované množství potřeby pitné vody a pro totožné množství odpadních vod, které nám bylo k žádosti doloženo.

S pozdravem

Bc. Olga Bulandrová

Referent odd. technické dokumentace

VODÁRNA SOKOLOVSKO s.r.o.

Jiřího Dimitrova 1619, 356 01 Sokolov

T: 703 464 464 **E:** info@vudasok.cz

IČ: 08303088 **DIČ:** CZ 08303088

Společnost je zapsána v obchodním rejstříku oddíl C,
Vložka 38016 u Krajského soudu v Plzni

www.vudasok.cz