



LEGENDA – PROJEKT VO

- PROJEKTOVANÝ KABEL VO V TRUBCE (CYKY-J 4x10/KOPOFLEXØ40)
- PRACOVNÍ OZNAČENÍ SVĚTELNÉHO BODU (BUDE UPŘESNĚNO SPRÁVCEM VO)
- DÉLKA KABELOVÉ TRASY VČETNĚ ZAPOJENÍ
- PŘIPOJENÍ STOŽÁRU VO NA UZEMNĚNÍ (FeZn Ø10 V TRASE S KABELY VO)
- PROJEKTOVANÝ STOŽÁR + SVÍTIDLO VO (VIZ LEGENDA A BAREVNÉ ODLIŠENÍ NA SITUACI)

STOŽÁROVÁ SVORKOVNICE

VE STOŽÁRECH BUDE OSAZENA STOŽÁROVÁ SVORKOVNICE

- * ŘADOVÁ SVORKA PRO UKONČENÍ AŽ 3x KABELŮ
- * JIŠTĚNÍ VÝVODU POJISTKOU 5x20 KERAMICKÁ SKLENĚNÁ 6,3A

NAPĚŤOVÁ SOUSTAVA : 3 PEN stř.50Hz, 400V/TN-C
1 NPE stř.50Hz, 230V/TN-S
OCHRANNÁ OPATŘENÍ DLE ČSN 33 2000-4-41 ed.3 :
STUPEŇ OCHRANY – ZÁKLADNÍ : AUTOMATICKÉ ODPOJENÍ OD ZDROJE

Bc.PAVEL PRUSKÝ PROJEKTY ELEKTRO IČ : 05124166 STUDENTSKÁ 436/56A, KARLOVY VARY 36007 MOBIL : 776 260 979, E-MAIL : prp11@seznam.cz			Číslo paré :	Autorizace :
HIP :				
Zodpovědný projektant :	Bc.PAVEL PRUSKÝ	Podpis :		
Kreslil :	Bc.PAVEL PRUSKÝ	Podpis :		
Investor :		MĚSTO ROTAVA, SÍDLIŠTĚ 721, 357 01 ROTAVA; IČ:00259551		
Stupeň dokumentace :		DOKUMENTACE PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY		
Název akce :	AREÁL ZDRAVÍ KABELOVÁ PŘÍPOJKA NN A ÚPRAVA VEŘEJNÉHO OSVĚTLENÍ		Zakázkové číslo :	2023029
			Měřítko :	
			Formát :	2 A4
Část :	D.4 ELEKTRO		Datum :	06/2023
Název přílohy :	SCHÉMA ROZVODŮ VO		Číslo přílohy :	D.4.6