

# PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY

vydaný podľa zákona č. 406/2000 Sb., o hospodárení energií, a vyhlášky č. 78/2013 Sb. o energetické náročnosti budov

Ulice, číslo: **Maxima Gorkého 17/12, k.ú.**

**678627, p.č. 700**

PSČ, místo: **357 51, Kynšperk nad Ohří**

Typ budovy: **Jiný druh budovy**

Plocha obálky budovy: **375.18**

m<sup>2</sup>

Objemový faktor tvaru A/V: **0.55**

m<sup>2</sup>/m<sup>3</sup>

Celková energeticky vztažná plocha: **228**

m<sup>2</sup>



## ENERGETICKÁ NÁROČNOST BUDOVY

**Celková dodaná energie**

(Energie na vstupu do budovy)

**Neobnovitelná primární energie**

(Vliv provozu budovy na životní prostředí)

Měrné hodnoty kWh/(m<sup>2</sup>·rok)

Mimořádně  
úsporná

**A**

44,3

Velmi  
úsporná

**B**

66,3

Úsporná

**C**

88,7

Méně úsporná

**D**

133

Nehospodárná

**E**

177

Velmi  
nehospodárná

**F**

222

Mimořádně  
nehospodárná

**G**

174

153

52,5

78,8

105

158

210

263

202

179

Hodnoty pro celou budovu  
MWh/rok

39.7

46.0




## DOPORUČENÁ OPATŘENÍ

Opatření pro	Stanovena	Popis opatření je v protokolu průkazu a vyhodnocení jejich dopadu na energetickou náročnost je znázorněno šipkou <b>Doporučení</b>
Vnější stěny:	<input type="checkbox"/>	
Okna a dveře:	<input type="checkbox"/>	
Střechu:	<input checked="" type="checkbox"/>	
Podlahu:	<input type="checkbox"/>	
Vytápění:	<input type="checkbox"/>	
Chlazení/klimatizaci:	<input type="checkbox"/>	
Větrání:	<input type="checkbox"/>	
Přípravu teplé vody:	<input type="checkbox"/>	
Osvětlení:	<input type="checkbox"/>	
Jiné:	<input type="checkbox"/>	

## PODÍL ENERGOONOSITELŮ NA DODANÉ ENERGII

Hodnoty pro celou budovu [MWh/rok]



■ zemní plyn: 38.5  
■ elektrická energie: 1.2

## UKAZATELE ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY

	Obálka budovy	Vytápění	Chlazení	Větrání	Úprava vlhkosti	Teplá voda	Osvětlení
	$U_{em} \text{ W/(m}^2\cdot\text{K)}$	Dílčí dodané energie				Měrné hodnoty kWh/(m <sup>2</sup> ·rok)	
<b>A</b>							
<b>B</b>							
<b>C</b>						4.1	3.3
<b>D</b>						4.1	3.3
<b>E</b>		146					
<b>F</b>		167					
<b>G</b>	0.54 0.51						
Hodnoty pro celou budovu MWh/rok		38.0				1.0	0.8

Zpracovatel: **Ing. Martin Řepišťák**  
Kontakt: **Letní 487/15, 73609, Havířov**  
**721085348 / repistakmartin@seznam.cz**

Osvědčení č.: **089**

Vyhotoveno dne: **14.4.2017**

Podpis:



číslo dokumentu: