



# VODÁRNA SOKOLOVSKO

Váš dopis zn.:

Ze dne:

Naše značka: 973/2023

Vyřizuje: Bc. Petra Urbanová Faustová

Kontakt: 352 304 249, 702 279 772

Petra.urbanova@vodasok.cz

Město Kynšperk nad Ohří

Jana Komenského 221/13

357 51 Kynšperk nad Ohří

V Sokolově 10.10.2023

**Katastrální území:** Kynšperk nad Ohří

**P.p.č.:** 1195/22, 1195/20, 1195/1

**Akce:** Výstavba objektu pro dětskou skupinu v areálu MŠ U Pivovaru, K. nad Ohří

**Účel:** vyjádření k existenci podzemních sítí

V zájmovém území výše uvedené stavby **se nachází** podzemní zařízení **vodovod a kanalizace ve správě naší společnosti** (viz. orientační zakres).

Případná existence vodovodních či kanalizačních přípojek není předmětem tohoto stanoviska.

Neprokáže-li se opak, jsou přípojky vždy ve vlastnictví majitelů připojených objektů.

Upozorňujeme na existenci dešťové kanalizace, viz. or.zákres, která není ve správě naší společnosti.

Pro napojení je možné využít stávající vodovodní a kanalizační přípojky v areálu MŠ.

Akci je možné provádět za těchto podmínek:

- **před zahájením řízení požadujeme předložit projektovou dokumentaci včetně výpočtu potřeby pitné a požární vody dle výtokových armatur v objektu na p.č. 1195/22, z důvodu posouzení DN fakturačního vodoměru**
- v dostatečném předstihu před zahájením prací bude informován pracovník příslušného provozu a bude s ním projednán způsob a průběh provádění prací v místě souběhu a křížení se zařízeními ve správě naší společnosti
- po realizaci přípojek vody a kanalizace bude provozovateli předáno geodetické zaměření přípojek (*zaměření zajistí stavebník nebo je možné dojednat s vedoucím pracovníkem příslušného střediska*)

Při provádění zemních, stavebních a ostatních prací v ochranném a bezpečnostním pásmu zařízení ve správě VODÁRNY SOKOLOVSKO, s.r.o., je nutné plně respektovat toto zařízení, a to za dodržení všech předpisů a norem, které se k této činnosti vztahují. **Případné nedodržení těchto podmínek bude naše společnost požadovat náhradu způsobených škod a uvedení vzniklých nesrovnalostí do souladu s právními předpisy a normami.**

## Kontakty:

**Bc. Olga Bulandrová:** technická dokumentace, [olga.bulandrova@vodasok.cz](mailto:olga.bulandrova@vodasok.cz), mobil: 702 279 327

**p. Daniel Brožek:** vytyčení sítí, 352 304 223, mobil 603 204 901, měřicí vůz 603 857 053

**p. Jiří Ouředník:** středisko Vodovody – venkov, mobil 722 983 314

**p. Petr Mrázek:** středisko Kanalizační sítě, mobil 603 157 004

## **VODÁRNA SOKOLOVSKO s.r.o.**

Jiřího Dimitrova 1619, 356 01 Sokolov

**T:** 703 464 464 **E:** [info@vodasok.cz](mailto:info@vodasok.cz)

**IČ:** 08303088 **DIČ:** CZ 08303088

Společnost je zapsána v obchodním rejstříku oddíl C,

Vložka 38016 u Krajského soudu v Plzni

**[www.vodasok.cz](http://www.vodasok.cz)**



- při provádění terénních úprav požadujeme, aby byla zachována hloubka uložení stávajícího potrubí
  - **před zahájením akce je nutné provést vytyčení těchto sítí, po dobu výstavby je třeba sítě plně respektovat**
  - v případě navýšení či snížení stávajícího terénu více jak o 50 cm, požadujeme předložit návrh řešení ochrany stávajícího potrubí před poškozením a zámrzem k odsouhlasení
  - při křížení nebo souběhu dodržet ČSN 73 6005 – Prostorové uspořádání sítí technického vybavení
  - zachovat veškeré dotčené nadzemní části, tj. poklopy šachet, šoupat, hydrantů apod.
  - **u nadzemních částí staveb a konstrukcí, pevně spojených se zemí, požadujeme dodržet ochranné pásmo vodovodu a kanalizace dle zákona 274/2001Sb. §23:**
    - o vodorovná vzdálenost od vnějšího líce stěny potrubí nebo kanalizační stoky na každou stranu
      - o u vodovodních řadů a kanalizačních stok do průměru 500 mm včetně, 1,5 m
      - o u vodovodních řadů a kanalizačních stok nad průměr 500 mm, 2,5 m
      - o u vodovodních řadů nebo kanalizačních stok o průměru nad 200 mm, jejichž dno je uloženo v hloubce větší než 2,5m pod upraveným povrchem, se vzdálenosti z výše uvedených bodů od vnějšího líce zvyšují o 1,0 m
  - případné zemní práce 1 m od hrany potrubí je možno provádět pouze ručně
  - v ochranném pásmu zařízení není možné rovněž provádět výsadbu stromů apod.
  - **v místech, kde dojde ke křížení nebo souběhu s naším zařízením je nutné přizvat provozní středisko ke kontrole prováděných prací v průběhu výstavby**
  - v průběhu výstavby musí být zachován bezporuchový provoz stávajících vodovodů a kanalizací
  - **v průběhu stavby a po její realizaci musí zůstat trasy a přístup k vodohospodářskému zařízení v naší správě volně přístupné**
  - **po realizaci stavby budou veškeré dotčené nadzemní části vodohospodářského zařízení předány uvedenému pracovníkovi příslušného provozu a bude proveden zápis o předání**
  - **při zasahování do pozemních komunikací je stavebník povinen přizpůsobit nové úrovni povrchu veškerá zařízení a příslušenství vodovodního řadu a kanalizační stoky mající vazbu na terén nebo pozemní komunikaci**
  - **tyto práce smí stavebník provádět pouze s vědomím a se souhlasem provozovatele vodovodu nebo kanalizace.**
- 
- zakres sítí je pouze orientační
  - **platnost potvrzení 6 měsíců**

**Toto vyjádření nenahrazuje souhlas k případnému napojení na vodovod nebo kanalizaci ve správě VODÁRNY SOKOLOVSKO s.r.o.**

S pozdravem

**Přílohy:** situace s orientačním zákresem sítí

**VODÁRNA SOKOLOVSKO s.r.o.**

Jiřího Dimitrova 1619, 356 01 Sokolov

**T:** 703 464 464 **E:** info@vodasok.cz

**IČ:** 08303088 **DIČ:** CZ 08303088

Společnost je zapsána v obchodním rejstříku oddíl C,  
Vložka 38016 u Krajského soudu v Plzni

**www.vodasok.cz**