


VZT PŮDORYS 1PP



LEGENDA

Stroje a zařízení			
Označení	Název	Typ	Ks
V1 pozice 0	Odtahový ventilátor	TD 350/125 IP44, U–230V I–0,11A P–25W nastaven na vysoké otáčky	1
V2 pozice 0.2	Odtahový ventilátor	DECOR 100 IPX4, U–230V P–13W	1
V3 pozice 0.1	Odtahový ventilátor	TD 800/200 N 3V IP44, U–230V I–0,47A P–93W nastaven na střední otáčky	1

Vedoucí projektant Odp. projektant Investor Kraj	Pavel Stejskal AT 0300714 Město Hranice, U Pošty č.p. 182, 351 24 Hranice Karlovarský	Vypracoval Jakub Stejskal	Účel	DPS
			Datum	03/2023
			Číslo zak.	0062023
			Formát	A2
Lokalita akce Stavba - objekt- VZT Obsah	Hranice, k.ú. Hranice u Aše, parc. č. 726, 3599/1	Název akce STAVEBNÍ ÚPRAVY KNIHOVNY A INFORMAČNÍHO CENTRA MĚSTA HRANICE	Kótováno	mm
			Měřítko	1:50
			Číslo	D.1.4.c2