



STUDENÁ VODA

Potrubí PPR - Hostalen, PN 10

- Potrubí DN 15, Ø 20 x 1,9
- Potrubí DN 20, Ø 25 x 2,3
- Potrubí DN 25, Ø 32 x 2,9
- Potrubí DN 32, Ø 40 x 3,7
- Potrubí DN 40, Ø 50 x 4,6
- Potrubí DN 50, Ø 63 x 5,8

TEPLÁ VODA, CÍRKULACE

Potrubí PPR - Hostalen, PN 16

- Potrubí DN 15, Ø 20 x 2,8
- Potrubí DN 20, Ø 25 x 3,5
- Potrubí DN 25, Ø 32 x 4,4
- Potrubí DN 32, Ø 40 x 5,5
- Potrubí DN 40, Ø 50 x 6,9
- Potrubí DN 50, Ø 63 x 8,6

- U Urmyvadlo + páková baterie
- Vy Vylevka + páková baterie
- KL Kuch. linka /dřez/ + páková baterie
- Wc Závěsný klozet tlakový, KK 15
- S Sprcha + páková baterie
- PI Písoár, KK 15
- NH Nástěnný hydrant s tvarové stálou hadicí D25

- Studená voda
- Teplá voda
- Cirkulace
- Požární vodovod

Ležaté rozvody vedeny na konzolích pod stropem, potrubí uloženo ve zlábkách z PVC.
Potrubí opatřeno navlekovou Izolačí tloušťky 10 - 20 mm.
Stoupačky č. 2, 3, 5, 6 pro prostory muzea v 1. a 2. NP
Stoupačky č. 1 a 4 pro bytové jednotky ve 3. NP
Stoupačka č. 7 požární vodovod

Vedoucí projektant	Zodp. projektant	Vypracoval	Žalinského 2227	Účel	DPS
Ing. Martin Volný	Jiří Carda	Jiří Carda	356 01 Sokolov	Datum	04/2022
Investor	Město Hranice, U pošty 182, 351 24 Hranice		359 574 086	Číslo zakázky	1802/16
Kraj	Karlovarský MěÚ Hranice	SÚ Aš	DIČ - CZ49787942	Formát	6A4
Název akce	STAVEBNÍ ÚPRAVY KNIHOVNY A INFORMAČNÍHO CENTRA MĚSTA HRANICE			Kólováno	mm
Lokalita akce	Hranice, k.ú. Hranice u Aše, parc.č. 726			Měřítko	1 : 50
Stavba - objekt	D.1.4.1 ZDRAVOTNICKA			Číslo výkresu	5
Obsah	VODOVOD - PŮDORYS 1. PP				