



VZT ŘEZY

1PP


ŘEZ A-A' – V1



ŘEZ B-B' – V2




ŘEZ C-C' – V3




1NP

ŘEZ D-D' – V4



ŘEZ E-E' – V5




LEGENDA

Stroje a zařízení


Označení	Název	Typ	Ks
V1 pozice 0	Odtahový ventilátor	TD 350/125 IP44, U–230V I–0,11A P–25W nastaven na vysoké otáčky	1
V2 pozice 0.2	Odtahový ventilátor	DECOR 100 IPX4, U–230V P–13W	1
V3 pozice 0.1	Odtahový ventilátor	TD 800/200 N 3V IP44, U–230V I–0,47A P–93W nastaven na střední otáčky	1
V4, 5 pozice 0	Odtahový ventilátor	TD 250/100 IP44, U–230V I–0,12A P–28W nastaven na vysoké otáčky	2
V6 pozice 0	Odtahový ventilátor	TD 800/200 N 3V IP44, U–230V I–0,5A P–103W nastaven na vysoké otáčky	1
V7 pozice 0.1	Odtahový ventilátor	TD 350/125 IP44, U–230V I–0,11A P–25W nastaven na vysoké otáčky	1

3NP

ŘEZ F-F'



ŘEZ G-G'



Vedoucí projektant	Odp. projektant	Vypracoval		Účel	DPS
	Pavel Stejskal	Jakub Stejskal		Datum	03/2023
	AT 0300714			Číslo zak.	0062023
Investor	Město Hranice, U Pošty č.p. 182, 351 24 Hranice			Formát	A3
Kraj	Karlovarský		Kótováno	mm	
Název akce	STAVEBNÍ ÚPRAVY KNIHOVNY A INFORMAČNÍHO CENTRA MĚSTA HRANICE			Měřítko	1:50
Lokalita akce	Hranice, k.ú. Hranice u Aše, parc. č. 726, 3599/1			Číslo D.1.4.c5	
Stavba - objekt- VZT					
Obsah	VZT ŘEZY				