

Martin Štecher
Mokřiny 232
35201 Aš

Váš dopis:

Naše značka:

Vyřizuje/linka:

V Chebu dne:

Ivana Radová/354 414 214
radova@chevak.cz

13.9.2022

Stanovisko k PD k umístění stavby nebo zařízení, k žádosti o stavební povolení č. 20220173

Název stavby: Cyklostezka Hranice -Adorf

Místo stavby: k.ú. Hranice u Aše, 3965/13, 1483/2, 1520/1, 1520/4, 1633, 3658, 3900, 3901/1, 3964, 3965/7, 3965/8, 3965/9, 4006, 4160

Investor: Město Hranice, Hranice

Popis stavby dle předložené PD:

Dokumentace řeší novostavbu cyklostezky, rekonstrukci přednádražního prostoru a místní komunikace, výstavbu lesního chodníku a nového veřejného osvětlení.

SO 101 - Cyklostezka je rozdělena na 5 úseků: úsek č.1 – sjezd účelové komunikace, délka 13,183 m, úsek č.2 – cyklostezka, délka 351,809 m, úsek č.3 – místní komunikace, délka 3,808 m, úsek č.4 – lesní cesta, délka 425,318 m, úsek č. 5 cyklostezka, délka 512,268 m. Celková délka cyklostezky je 1306,386 m, základní šířka obousměrného jízdního pásu je 3 m. Součástí úseku č.1 je rekonstrukce účelové komunikace v délce 36,204 m a úprava pochozích ploch kolem přístřešku železniční zastávky.

SO 102 - Rekonstrukce místní komunikace u železniční zastávky je nově řešena jako obslužná komunikace, délka 82,985 m, šířka 6,0 m. Podél MK bude prodloužen chodník min. šířky 1,6m, který povede k nové odpočinkové ploše se zelení a mobiliárem a k železniční zastávce. Na pravé straně je navržena rekonstrukce stávajícího nebezpečného obratiště (točny), nový parkovací záliv s 8 parkovacími místy včetně jednoho pro zdravotně postižené.

SO 103 - Lesní chodník pro pěší je nově navržen po levé straně cyklostezky se začátkem v km 1,213, délka je 67,45 m.

SO 401 - Nové veřejné osvětlení cyklostezky a přednádražního prostoru zajišťuje 35 nových osvětlovacích stožárů včetně jednoho stojanu pro nabíjení elektrokol a možnosti k nafouknutí kol. Délka trasy vedení 1340 m.

Povrch cyklostezky, MK a lesní cesty bude asfaltový, povrch účelové komunikace a parkovacího zálivu z kamenné dlažby, chodníku z betonové dlažby a odpočinkové plochy z betonové vegetační dlažby. Srážkové vody z účelové komunikace a cyklostezky do km 0,061 550 budou stékat na zpevněné plochy SO 102. MK bude částečně odvodněna do stávající UV v ul. Nádražní, převážná část MK, obratiště a všechna parkovací místa budou odvodněna podélným a příčným sklonem do nové sorpční vpusti, která bude zaústěna do vsakovacího objektu. Pro odvodnění podloží MK bude zřízena oboustranná podélná drenáž, která bude zaústěna do stávajících podélných drenáží MK v ul. Nádražní a do nové sorpční vpusti. Srážkové vody z cyklostezky od km 0,061 550 budou příčným a podélným sklonem odváděny do okolního terénu, do příkopů nebo do potoka. Pro odvodnění podloží cyklostezky v úseku č.2, č.4 a č.5

budou zřízeny podélné drenáže, které budou zaústěny do vsakovacího objektu a do příkopů.

Nefunkční propustek pod cyklostezkou v km 0,361 000 bude nahrazen novým propustkem, který bude veden pod MK ul. Nádražní v souběhu s cyklostezkou. Propustek bude vyústěn do nového příkopu podél cyklostezky. Nové propustky jsou navrženy v km 0,770 000, km 0,778 500, km 1,207 060 a km 1,208 500. V trase cyklostezky v úseku č.5 jsou dva stávající kamenné mostní objekty M-01 a M-02, které budou opraveny. V prostoru mezi železniční zastávkou a MK bude vysazeno 6 stromů. V místě stavby bude pokáceno bude 247 stromů a na ploše 1832 m² budou vymýceny keřové nálety.

CHEVAK Cheb, a. s. souhlasí s vydáním územního rozhodnutí, stavebního povolení výše uvedené stavby a s provedením stavby s následujícími podmínkami:

- před zahájením výkopových prací požádá investor o vytyčení zařízení provozovaného společností CHEVAK Cheb, a. s. v zájmovém území stavby, provoz Aš. Kontakt: p. Káda tel. 730 173 964 – kanalizace
- do kanalizace nebudou odkanalizovány drenážní (podzemní) a nepoužité cizí vody (vody ze studní, minerální vody)
- při provádění zemních prací požadujeme postupovat tak, aby nedošlo ke změně hloubky uložení a prostorového uspořádání stávajících kanalizačních stok
- při stavbě musí být respektováno ochranné pásmo kanalizace a další povinnosti dle § 23 zák. č. 274/2001 Sb., ve znění pozdějších předpisů
- při stavbě musí být dodržena ČSN 73 6005 Prostorové uspořádání sítí technického vybavení
- poklopy kanalizace musí být při provádění stavby osazeny do nivelety nové vozovky/terénu
- investor přizve pracovníky CHEVAK Cheb, a. s. ke kontrole způsobu provedení likvidace srážkových vod
- investor přizve zástupce CHEVAK Cheb, a. s., provozu Aš ke kontrole dodržení vzdáleností dle ČSN při křížení a souběhu ostatních sítí se stávající kanalizací (přípojkami)
- investor přizve zástupce CHEVAK Cheb, a. s., provozu Aš ke kontrole osazení poklopů na kanalizaci
- toto stanovisko platí po dobu 1 roku, resp. po dobu platnosti vydaného povolení ke stavbě, při jakékoli změně stavby je nutno požádat o nové stanovisko

CHEVAK Cheb, a.s.
odd. vodorozvoje
IČ: 49787977, DIČ: CZ49787977
Tršnická 4/11, 350 02 Cheb

Bc. Jiří Puffer
vedoucí oddělení vodorozvoje

Za správnost vyhotovení:

Ivana Radová
referent vodorozvoje