



LEGENDA MÍSTNOSTÍ – PŮDORYS 2.NP – DOTČENÉ NOVÉ

Č. MÍST.	OZNAČENÍ MÍSTNOSTI	PLOCHA (M2)	OZN. TYPU PODL.	STROP	POVRCH.ÚPRAVA PODL.	POVRCH. ÚPRAVA STĚN
1.10	SCHODIŠTĚ DO 1.NP	10,68		Štuk. omítka	Žulový obklad – nášlap, mramor. obklad–podstupěn, sokl	Štuková omítka, bílá malba, emalový nátěr, V=160 cm
2.01	CHODBA	14,70	Kazetový podhled–nový		MRAMOR.DL. 40x40x3cm, sokl 10cm	Štuková omítka, bílá malba, emalový nátěr, V=160 cm
2.02	TEL. ÚSTŘEDNA	7,70	Štuk. omítka		LINO PVC, samonivel stěrka, betonová mazanina, tl=40mm	Štuková omítka, bílá malba,
2.03	BEZBARIEROVÉ WC	4,05	Kazetový podhled–nový		KERAMICKÁ DLAŽBA 20x20 cm, na flexibilním lep.,	KERAMICKÝ obklad, V=2,8m
2.04	VÝTAH	2,24				VÁPNOCEMENTOVÁ omítka A bílá malba,
2.06	JEDNACÍ MÍSTNOST	32,16	Kazetový podhled–nový		Žaluziový koberec, včetně soklíku	Štuková omítka, bílá malba,
2.07	ŠATNA HOSTĚ	13,25	Štuk. omítka		Žaluziový koberec, včetně soklíku	Štuková omítka, bílá malba,
2.08	OBŘADNÍ SÍŇ	48,81	Štuk. omítka		Vlasydla podlaha s dřev. lůstky, koberec	Štuková omítka, bílá malba,
2.20	SCHODIŠTĚ DO 3.NP	10,68	Kazetový podhled		Žulový obklad – nášlap, mramor. obklad–podstupěn, sokl	Štuková omítka, bílá malba, emalový nátěr, V=160 cm
CELKEM 2.NP		133,59				

Legenda:
Viz samostatný výkres D.1.4e.2

rozvodná soustava: síť TN-C-S; 3+N+PE; ~ 50Hz; 400/230V
ochranná opatření: automatickým odpojením od zdroje dle ČSN EN 61140 ed. 3
ostatní potřebné údaje: viz Technická zpráva

ELVOST		projekty elektro návrhy a dodávky osvětlení	nám Krále Jiřího 8, Cheb www.elvost.cz IČO 46862579 e-mail: elvost@seznam.cz	Paré:
Projektant: Ing. Jiří Vorač	Zodpovědný projektant: Ing. Jiří Stehlík			Číslo zakázky: 221004
Stavebník: Město Luby, nám. 5 května 164, 351 37 Luby				Datum: 05/2024
Kraj: Karlovarský	Obec: Luby	Měřítko: 1:50		
Akce: MÚ Luby boční vstup a vestavba výtahu nám. 5 května, p.č. 164, 351 37 Luby, st.p.č. 197 v k.ú. Luby I				Stupeň: DPS
Část: D.1.4e Silnoproudá elektrotechnika				Číslo výkresu: D.1.4e.5
Půdorys 2.NP				