

KRAJSKÁ HYGIENICKÁ STANICE

KARLOVARSKÉHO KRAJE SE SÍDLEM V KARLOVÝCH VARECH

adresa: Závodní 360/94, 360 21 Karlovy Vary, tel: 355 328 311, e-mail: sekretariat@khskv.cz, ID: t3jai32

Váš dopis zn.:		DS	
Ze dne:			
Číslo jednací:	KHSKV 07853/2024/HP/Pán - S10	Ing. Jiří Benda	
		Vrchlického 773/4	
Vyřizuje:	Ing. Páník Martin, DiS	350 02 Cheb	
Telefon:	355 328 424		
E-mail:	martin.panik@khskv.cz		
Datum:	26.07.2023		

„**MÚ LUBY BOČNÍ VSTUP A VESTAVBA VÝTAHU**“, nám. 5 května, p.č. 164, 351 37 Luby, st.p.č. 197 v k.ú. Luby I

Stavebník: Město Luby, se sídlem nám. 5. května 164, 351 37 Luby, IČO: 002 54 053

Zástupce stavebníka: Ing. Jiří Benda, sídlem Vrchlického 773/4, 350 02 Cheb, IČO: 722 77 611, na základě plné moci ze dne 24.05.2024.

Krajská hygienická stanice Karlovarského kraje se sídlem v Karlových Varech, Závodní 360/94, 360 21 Karlovy Vary (dále jen „KHS KK“) jako orgán ochrany veřejného zdraví příslušný podle § 77 odst. 1 a § 82 odst. 1 a 2 písm. i) zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, podle § 4 odst. 2 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, a podle § 149 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, na základě žádosti zástupce stavebníka ze dne 27.06.2024 ve věci výše uvedené stavby a k ní připojené projektové dokumentace vydává toto

ZÁVAZNÉ STANOVISKO:

KHS KK po posouzení souladu předložené projektové dokumentace s požadavky předpisů v oblasti ochrany veřejného zdraví s předloženou projektovou dokumentací stavby „**MÚ LUBY BOČNÍ VSTUP A VESTAVBA VÝTAHU**“, nám. 5 května, p.č. 164, 351 37 Luby, st.p.č. 197 v k.ú. Luby I

souhlasí.

Odůvodnění:

Předloženou projektovou dokumentaci pro vydání stavebního povolení vypracoval zástupce stavebníka. Předložena byla projektová dokumentace z května 2024, paré č. 3.

Zástupce stavebníka požádal KHS KK o závazné stanovisko pro účely stavebního řízení.

Projektová dokumentace řeší vybudování nového bočního vstupu s vertikální plošinou, vestavby výtahu a vybudování bezbariérového záchodu ve 2.NP. Strojovna výtahu bude umístěna v podkrovní budovy. Současně dojde k opravě povrchů, k výměně páteřní elektroinstalace včetně rozvaděčů a nové elektroinstalace v přilehlých místnostech a výměna svítidel v objektu.

Umělé/elektrické osvětlení:

Dle předloženého výpočtu umělého/elektrického osvětlení vyhovuje návrh umělého/elektrického osvětlení všech místností požadavkům nařízení vlády č. 361/2007 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví při práci, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „NV 361/2007“), ve spojení s ČSN EN 12464-1 Světlo a osvětlení - Osvětlení pracovišť – Část 1: Vnitřní pracoviště.

KHS KK upozorňuje, že před vydáním kolaudačního souhlasu/kolaudačního rozhodnutí musí být KHS KK předloženy výsledky měření umělého/elektrického osvětlení na pracovištích s trvalou prací, provedeného v souladu s ustanovením § 45a odst. 4 NV 361/2007, prokazující splnění požadavků § 45 NV 361/2007, které je prováděcím právním předpisem k zákonu č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy, ve znění pozdějších předpisů, a k zákonu č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů.

KHS KK dále upozorňuje, že včas před zahájením užívání stavby bude KHS KK předložen doklad o výsledku laboratorního rozboru pitné vody z vnitřního vodovodu dodávané k odběrnému místu (umyvadlo na záchodě pro imobilní), v souladu s § 4 odst. 7 a 8 a § 8 odst. 1 vyhlášky č. 252/2004 Sb., kterou se stanoví hygienické požadavky na pitnou a teplou vodu a četnost a rozsah kontroly pitné vody, ve znění pozdějších předpisů, v rozsahu kráceného rozboru podle části 1. přílohy č. 5 této vyhlášky. Citovaná vyhláška je prováděcím právním předpisem k zákonu.

KHS KK přezkoumala žádost zástupce stavebníka v návaznosti na projektovou dokumentaci s ní předloženou a dospěla k závěru, že věc vyhovuje požadavkům předpisů v oblasti ochrany veřejného zdraví.

Za tohoto stavu věci bylo proto žádosti vyhověno a bylo vydáno souhlasné závazné stanovisko.

Ing. Bc. Břetislav Nevřkla v. r.
vedoucí oddělení hygieny práce 2

Příloha

1x předložená projektová dokumentace, kterou je možno vyzvednout na KHS KK, pracoviště Cheb

Kopie

KHS KK - oddělení hygieny práce 2