



LEGENDA:

- Nové rozvody studené vody - PPR PN20  
----- Nové rozvody teplé vody - PPR PN20  
----- Stávající rozvody studené vody  
----- Stávající rozvody teplé vody
- BKI a BU** ZAŘIZOVACÍ PŘEDMĚTY PRO BEZBARIÉROVÉ WC, S DOPLŇKY DLE ČSN  
**Pr5L** ELEKTRICKÝ PRŮTOKOVÝ OHŘÍVAČ SE ZÁSOBNÍKEM 5L  
**Vr** ELEKTRICKÝ VYSOUŠEČ RUKOU  
**U** UMYVADLO PŘEMÍSTIT NA DRUHOU STRANU,  
**V** VÝLEVKA, KERAMICKÁ, VELKÁ STOJÍCÍ, ODPAD, DN50,  
MIRA VÝLEVKA KERAMICKÁ STOJÍCÍ S PLASTOVOU MŘÍŽKOU, BÍLÁ

POZNÁMKA:

- DÍLČÍ NOVÉ ROZVODY POTRUBÍ SV BUDOU NAPOJENY NA STÁVAJÍCÍ POTRUBÍ V MÍSTĚ STÁVAJÍCÍHO ROZVODU, KTERÉ NEMUSÍ ODPOVÍDAT POZICI NA VÝKRESU,
- TUV - STÁVAJÍCÍ BOILER BUDE ZACHOVÁN, NOVĚ SE BUDE PŘIPRAVOVAT LOKÁLNĚ Z ELEKTRICKÝCH PRŮTOKOVÝCH OHŘÍVAČŮ SE ZÁSOBNÍKEM 5L,
- NOVÉ TRASY POTRUBÍ BUDOU ZASEKÁNY DO ZDIVA ČI PODLAHY, PO POVRCHU BUDOU VEDENY POUZE NAD PODHLEDEM BUDE-LI VÝHODNĚ,
- ZÁNOVNÍ STÁVAJÍCÍ ZAŘIZOVACÍ PŘEDMĚTY BUDOU ZACHOVÁNY, NEBO PŘEMÍSTĚNY (1x),
- VEŠKERÉ NOVÉ ZAŘIZOVACÍ PŘEDMĚTY BUDOU, KPL OSAZENY NOVÝMI BATERIEMI,
- POTRUBÍ BUDE IZOLOVÁNO - SV - TL. 13 MM, TV - DLE PRŮMĚRU 20 NEBO 30 MM,
- PŘÍPADNOU ZMĚNU KONZULTOVAT S INVERSTOREM (DOZOREM) ČI PROJEKTANTEM

±0,000 = cca 537,000

± 0,000 JE VZTAŽENA KE VSTUPU  
DO PRŮCHODU A DO BUDOVY  
VÝŠKOVÝ SYSTÉM: BALT PO VYROVNÁNÍ

		Vrchlického 773/4, 350 02 Cheb, tel. 774 046 726, IČ: 722 77 611		Výkres: <b>A2</b>
Kreslil: Ing. Jiří Benda	Razítko, podpis:	Zodpovědný projektant: Ing. Jiří Benda ČKAIT: 0301 217	Razítko, podpis:	Část: ZTI D 1.4 A
Investor: Město Luby, nám. 5 května 164, 351 37 Luby			Stupeň PD: pro stavební povol. a provedení st.	Paré č.:
Akce: <b>MÚ Luby boční vstup a vestavba výtahu</b> nám. 5 května, p.č. 164, 351 37 Luby, st.p.č. 197 v k.ú. Luby I			Stavební úřad: MÚ Luby	
Obsah: 1., 2., a 3.NP - VNITŘNÍ VODOINSTALACE			Měřítko: <b>M 1:50</b>	
			Datum: září 2023	