


Legenda:

- Pásek FeZn 30/4
~ Vývod z uzemnění
- Ⓐ pro svody hromosvodu
 - Ⓑ při spojení +MET

POZNÁMKA:

- NEDÍLNOU SOUČÁSTÍ TOHOTO VÝKRESU JE TECHNICKÁ ZPRÁVA
- DLE ČSN EN 62305-3 ED. 2, ČL. E.4.1 MÁ MONTÁŽNÍ FIRMA ZNÁT ZÁSADY SPRÁVNÉ INSTALACE LPS –PODLE POŽADAVKŮ CITOVANÉ NORMY A SOUVISEJÍCÍCH PŘEDPISŮ
- BUDE ZŘÍZEN ZEMNIČ TVOŘENÝ PÁSKEM FEZN 30/4, KTERÝ BUDE ULOŽEN DLE POŽADAVKU ČSN 33 2000-5-54 ED. 3, ČL. NA.10.6.1 NASTOJATO V ZÁKLADOVÝCH PASECH
- VEŠKERÉ SPOJE V ZEMI BUDOU OPATŘENY ANTIKOROZNÍ OCHRANOU, NAPŘÍKLAD ASFALTOVOU ZÁLIVKOU



Kreslil MIROSLAV VICHŘ	Přezkoušel MIROSLAV VICHŘ	Miroslav Vichř projekty elektro mvichr@gmail.com www.miroslavvichr.cz	
Akce NOVOSTAVBA RODINNÉHO DOMU p.č. 1201/6, k.ú. Luby I			Formát A3
			Datum 12/2024
Dílní část / profese TPS – OCHRANA PŘED BLESKEM			Účel / stupeň DZS
Investor MĚSTO LUBY, IČ: 00254053			Č. zakázky 24025
Místo p.č. 1201/6, k.ú. Luby I			Archivní č. 24025.4 a
Název výkresu DISPOZIČNÍ ŘEŠENÍ UZEMNĚNÍ			DCC &ELB
			Měřítko 1:100