



Legenda

- BŠ betonová šachta DN1000 - 1ks
- SVP sorpční vpusť pro parkoviště DN 1000, samonosná - 1ks
- FRŠ filtrační šachta GLYNVED EKO s kalovým prostorem DN 600, samonosná - 1ks
- ŠD1-3 revizní šachta dešťové kanalizace PP DN 600 - 3ks
- ŠD4-6 revizní šachta dešťové kanalizace PP DN 425 - 3ks
- ŠD1-5 revizní šachta dešťové kanalizace PP DN 300 - 5ks
- DS1-12 dešťové svody střechy
- UV1-4 uliční vpusť - 4ks
- RH dvorní vpusť, rohož - 1ks
- HUP nika - ukončení STL přípojky plynu PE d32

NEJMENŠÍ DOVOLENÉ KRYTÍ VEDENÍ									
Druh vedení	chodník	vozovka	volný teren						
elektro	50	90	70						
plyn	80	100	80						
voda	150	150	110-160						
kanalizace	dle místních podmínek								
telefon	40	90	60						

Nejmenší dovolené vodorovné vzdálenosti mezi souslednými podzemními vedeními (cm)									
Druh vedení	elektro	plyn	voda	kanal.	telefon				
elektro	5	40	40	50	30				
plyn	40	40	50	100	40				
voda	40	50	60	60	40				
kanalizace	50	100	60	50	50				
telefon	30	40	40	50	20				

Nejmenší dovolené svislé vzdálenosti mezi křížujícími podzemními vedeními (cm)									
Druh vedení	elektro	plyn	voda	kanal.	telefon				
elektro	5	10	40	30	30				
plyn	10	10	10	10	10				
voda	40	40	40	40	40				
kanalizace	30	50	10	10	20				
telefon	30	10	10	20	20				

zářez stávajících vedení inženýrských sítí je pouze informativní, před zahájením zemních prací investor zajistí vytyčení a označení stávajících IS jejich správci, při práci v ochranných pásmech je bude postupováno v souladu s pokyny správce, při křížení a souběhu budou dodrženy min. vzd. dle ČSN 73 6005, zemní práce budou provedeny v souladu s platnými normami, především s ČSN 73 6133.

Hlavní projekt: (ČKAIT: 0301349)
Ing. David Kojan

Vypracoval: (ČKAIT: 0301349)
M. Zoufaly

Kraj: Karlovarský
Inovator: Obec Hazlov - Hazlov 31

Stav: AŠ

Objekt: HAZLOV

Formát: A1

Obnova a nové využití areálu zámku Hazlov - etapa I.
D.2.1. - PŘÍPOJKY ZTI, DEŠŤOVÁ KANALIZACE

Č. zak.: 22/03/19/2/PD
Učel: PD-PDPS
ICO: 46865306
Č. výkresu: D.2.1-1

Michal Zoufaly-TZB, projektování staveb
Hazlov 476, kont. Moravská 5 A8
P.zoufal@seznam.cz, mobil 723 322 581

10/2024

22/03/19/2/PD

PD-PDPS

ICO: 46865306

Č. výkresu: D.2.1-1

1:250 Situace