

Příloha č. 1 smlouvy 19_SOBS02_4121585826
Technické podmínky připojení (TPP) k žádosti o připojení číslo: č. 4121585826
SPECIFIKACE ZAŘÍZENÍ – odběr

- umístění zařízení: Hazlov 459, patro: PŘ, 351 32 Hazlov
- číslo místa spotřeby: 0000459082
- číslo odběrného místa: 0001848220
- EAN: - pro data spotřeby 859182400894954446

MÍSTO PŘIPOJENÍ

- místo připojení k distribuční soustavě – odběrné místo: HDS kabelová
- hranice vlastnictví: Pojistkové spodky v HDS
- spínací prvek sloužící k odpojení odběrného zařízení od distribuční soustavy: Pojistky nn v HDS

TECHNICKÉ ÚDAJE ODBĚRNÉHO/PŘEDÁVACÍHO MÍSTA

- napěťová hladina: 0,4 kV (NN)
- způsob připojení: 3 (počet fází)
- hodnota jističe před elektroměrem: 3 x 20,0 A; vypínací charakteristika: B
- charakter odběru: T1

PŘIPOJOVANÉ ELEKTRICKÉ SPOTŘEBIČE

Spotřebič	Původní [kW]	Celkem požadovaný [kW]	Celkem povolený [kW]
Ostatní spotřebiče	0,700	6,000	6,000
Pohony, svářečky	3,000	0,000	0,000
Osvětlení	0,600	1,000	1,000

PODMÍNKY PŘIPOJENÍ

Pro připojení Vašeho zařízení dle výše uvedené specifikace provede PDS nutné úpravy distribuční soustavy na své náklady v rozsahu:

Na podpěrném bodu č.184 se provede svod ukončený v SS300 vedle sloupu. Do nové SS300 se přepojí vývod z PS č.46 a následně se PS zruší.

Pro připojení zařízení dle výše uvedené specifikace provede žadatel nutné úpravy na své náklady v rozsahu:

Připojení bude z nově vybudované pojistkové skříně SS300. Napojení elektroměrového rozvaděče si provede žadatel na vlastní náklady. Elektroměrový pilíř bude umístěn v těsné blízkosti místa připojení. Měření bude volně přístupné. Elektroměrový rozvaděč bude splňovat "Připojovací podmínky pro osazení měřících zařízení v odběrných místech napojených ze sítě NN", které naleznete na www.cezdistribuce.cz v části Pro klienty-Potřebuji vyřešit- Připojovací podmínky pro odběry C,D.

ZPŮSOB A PROVEDENÍ MĚŘENÍ MNOŽSTVÍ ODEBRANÉ/VYROBENÉ ELEKTŘINY

- umístění měřícího zařízení: pilíř, oplocení
- přístupnost měřícího zařízení: přístupné
- typ měření: C
- odběr elektřiny bude měřen měřícím zařízením PDS

Fakturační měření bude provedeno jako přímé. Elektroměrová souprava bude umístěna v samostatném rozvaděči nebo skříně měření upravené k zaplombování tak, aby byl zajištěn přístup pověřeným osobám PDS za účelem provádění kontroly, odečtu, údržby, výměny či odebrání měřícího zařízení. Měření musí být provedeno v souladu s příslušnými právními předpisy, především s Vyhl. č. 82/ 2011 Sb., PPDS a Připojovacími podmínkami nn pro osazení měřících zařízení v odběrných místech napojených z distribuční sítě nízkého napětí.

DALŠÍ PODMÍNKY PŘIPOJENÍ

Nově budované zařízení a elektrická instalace, a provedení a umístění měřícího zařízení odběrného místa musí být v souladu s platnými ČSN, s „Pravidly provozování distribuční soustavy“, „Připojovacími podmínkami PDS“, Podmínkami distribuce elektřiny. Tyto dokumenty jsou k dispozici na www.cezdistribuce.cz.

PŘEHLED DOKLADŮ NUTNÝCH PRO PŘIPOJENÍ NEBO UZAVŘENÍ SoP

- Uzavřená smlouva o připojení SoP (byla-li dříve uzavřena) nebo vyplněný formulář žádosti o její uzavření a doklad o uhrazení plateb ze smlouvy o připojení vyplývajících.