

Váš dopis zn.: -----
Ze dne: 27.02.2020
Naše zn.: POH/11200/2020-2/032100
Vyřizuje: Ing. Radek Sušienka
Tel.: 474 636 215
Mobil:
E-mail: susienka@poh.cz
Datum: 08.04.2020

Atelier Stoeckl s. r. o.
Mikulášská 455/9
326 00 Plzeň

Obnovení a nové využití areálu zámku Hazlov – etapa I., k. ú. Hazlov

K Vaší žádosti o vyjádření k výše uvedené akci ze dne 27. února 2020, kterou jsme obdrželi dne 4. března 2020, Vám sdělujeme naše stanovisko, které platí dva roky ode dne vydání.

I. Vyjádření z hlediska Národního plánu povodí Labe (NPP) a Plánu dílčího povodí Ohře, dolního Labe a ostatních přítoků Labe (PDP):

Z hlediska zájmů daných platným NPP a PDP (ustanovení § 24 a § 26 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů) je uvedený záměr možný, protože lze předpokládat, že záměrem nedojde ke zhoršení chemického stavu a ekologického stavu dotčených útvarů povrchových vod a chemického a kvantitativního stavu útvarů podzemních vod, a že nebude znemožněno dosažení jejich dobrého stavu. Toto hodnocení vychází z posouzení souladu daného záměru s výše uvedenými platnými dokumenty.

II. Stanovisko z hlediska správce povodí:

Bez připomínek.

Souřadnice jsou X = 1012076, Y = 893419.

III. Vyjádření z hlediska Povodí Ohře, státní podnik:


S realizací výše uvedené akce souhlasíme za předpokladu dodržení následujících připomínek:

1. Do zahájení stavebního řízení bude vyřešeno užívání pozemku p. č. 1941 v k. ú. Hazlov (popřípadě hmotného majetku), se kterým má právo hospodařit Povodí Ohře, státní podnik, po dobu stavby a budoucí majetkoprávní vypořádání stavbou trvale dotčených pozemků (popřípadě hmotného majetku). S Povodí Ohře, státní podnik, závodem Karlovy Vary (Hana Jetenská, tel.: 353 436 723) bude vyřešen způsob majetkoprávního vypořádání.
2. V inundačním území budou pozemky uvedeny do původního stavu, resp. nebude ponechán navýšený terén.
3. Napádky do koryta Hazlovského potoka budou neprodleně odstraněny na náklad investora stavby.
4. Povodí Ohře, státní podnik, nepřevzme žádné stavební objekty do svého majetku.
5. Po dokončení stavebních prací bude přizván zástupce Povodí Ohře, státní podnik, provozu Cheb ke kontrole stavby. Konečný stav bude protokolárně odsouhlasen a na požádání bude našemu zástupci předána dokumentace skutečného provedení stavby.

Toto stanovisko nahrazuje naše původní stanovisko zn.: POH/56324/2019-2/032100.

Předmětem vyjádření je obnova historické části areálu zámku Hazlov s přílehlými objekty a nádvořím a rozsáhlá úprava navazujícího obecního náměstí a zámecké zahrady v k. ú. Hazlov. Stavebními objekty jsou: SO_01: rekonstrukce jižní části východního křídla zámku – obřadní sál s průjezdem (netýká se nás), SO_02: rekonstrukce opěrné zídky, vybudování kašny (netýká se nás), SO_03: dopravní řešení (netýká se nás), SO_04: inženýrské sítě (i splašková a dešťová kanalizace včetně nádrže na užitkovou vodu) a SO_05 – úprava tůně s vybudováním skluzů pro srážkovou vodu.

Tůň je navržena v dolní části areálu zámku, který obtéká Hazlovský potok – vodní tok v naší správě. Tůň je navržena vlevo od koryta Hazlovského potoka v ř. km 1,500 dle TPE. Do tůně jsou svedeny srážkové svody, kde bude docházet k částečné retenci. Tůň je s korytem Hazlovského potoka propojena podzemním drenážním filtrem, který je ze strany koryta chráněn zemním filtrem před zanesením. Ve východní části tůně je navržen jednoduchý bezpečnostní přeliv formou opevněné terénní sníženiny. Zemina z obnovy tůně bude odvážena severním směrem po dočasné komunikaci, která kříží Hazlovský potok dvojitým trubním propustkem DN 500. Zemina bude ukládána do dnes vytěženého prostoru vpravo od Hazlovského potoka v ř. km 1,550. Min. vzdálenost násypu od koryta je cca 6 m. Násyp bude ohumusován a oset travní směsí. Zhoršení odtokových poměrů se nepředpokládá, násep se bude nacházet na částečně vyvýšeném terénu. K předmětné akci jsme vydali stanovisko zn.: POH/56324/2019-2/032100, připomínky správce povodí jsou v PD respektovány – drenážní filtr bude chráněn proti zakolmatování z obou dvou stran, ustálená hladina v tůni se předpokládá na kótě 538,20 m n. m., což je o 0,15 m níže než kóta bezpečnostního přelivu. Tůň tak bude disponovat částečným retenčním prostorem k transformaci srážkových vod z areálu zámku. Primárně však budou srážkové vody využívány v areálu zámku. Zásahy do koryta Hazlovského potoka byly kladně projednány s Povodí Ohře, státní podnik, provozem Cheb. Investorem akce je Obec Hazlov.
HGR: ID 6111. ČHP: 1-13-01-0180-0-00. Vodní útvar: OHL_0090, Slatinný potok od pramene po ústí do Ohře.



Ing. Václav Svejkovský
vedoucí odboru VR

Příloha

DSP – Obnovení a nové využití areálu zámku Hazlov – etapa I., Atelier Stoeckl s. r. o., 09/2019, paré 4

Rozdělovník

POh, s. p., závod Karlovy Vary

POh, s. p., provoz Cheb

vlastní: 11-13/564 -893431 / -1012091