



NAPĚŤOVÁ SOUSTAVA: 3 PEN stř.50Hz, 400V/TN-C
 1 NPE stř.50Hz, 230V/TN-S
 OCHRANNÁ OPATŘENÍ DLE ČSN 33 2000-4-41 ed.3:
 STUPEŇ OCHRANY – ZÁKLADNÍ: AUTONATICKÉ ODPOJENÍ OD ZDROJE

Hlavní inženýr projektu:	Petr Švorba	GEOprojectKV Závodní 391/96C, 360 06 Karlovy Vary tel. 792 305 909 e-mail: info@geoprojectkv.cz www.geoprojectkv.cz	
Zodpovědný projektant:	Ing. Petr Švorba		
Vypracoval:	Tomáš Marek		
Objednatel:	Město Habartov náměstí Přátelství 112, 357 09 Habartov	Číslo zakázky: P462021	
Název:	Komunikační propojení Habartov, Muzeum - Lítov - ÚSEK 7a a 7b	Datum: 07/2022	Paré číslo:
Objekt:	Veřejné osvětlení	Úroveň: DPS	
Příloha:	Schéma rozvaděče veřejného osvětlení	Měřítko:	Číslo přílohy: D.4.4