



KO2401608

zu:
VTDV_POpl:
2dz:
29.04.2024 07:26:12

Obyčejně

Naše zn.: KO2401608
Vyřizuje: KUČEROVÁ Lenka
Tel.: 377 413 343
E-mail: lenka.kucerova@vodarna.cz
Datum: 29. 4. 2024

Ing. Jaroslav Suchý
Mrtník 135
331 52 Dolní Bělá

Horní Bříza – snížení energetické náročnosti budovy kulturního domu, U Klubu čp. 365, stanovisko

Dne 26. 4. 2024 jste požádali naší společnost, provozovatele vodovodu a kanalizace v městě Horní Bříza, o vyjádření k výše uvedené akci.

Zhotovitelem projektové dokumentace pro povolení stavby, která řeší zateplení fasády a střešního pláště, nové venkovní parapety, opravy vstupního schodiště, renovaci plastik a novou asfaltovou plochu před vstupem do budovy je Ing. Jaroslav Suchý a investorem je město Horní Bříza.

V prostoru stavby nové asfaltové plochy je uložen vodovodní řad v majetku města Horní Bříza, provoz zajišťuje naše společnost na základě smluvního vztahu.

S předloženou projektovou dokumentací souhlasíme a dále upozorňujeme na dodržení následujícího postupu:

1. Zahájení prací bude předem oznámeno společnosti VODÁRNA PLZEŇ a.s., provozu vodovodů v Kralovicích, vedoucí p. Kovář, tel.: 725 586 055.
2. Před zahájením prací požádejte objednávkou společnost VODÁRNA PLZEŇ a.s. o vytyčení stávajícího zařízení VHL. Vytyčení je potřeba objednat nejméně 14 dní předem na adrese e-mail: vytyceni@vodarna.cz.
3. Upozorňujeme, že v místech ochranných pásem vodohospodářských sítí nesmí být umístěny žádné objekty včetně kovových konstrukcí i jejich nadzemních částí, sloupů VO, vysazována zeleň a prováděny terénní úpravy. Ochranná pásma jsou vymezena vodorovnou vzdáleností od vnějšího líce stěny potrubí nebo kanalizační stoky na každou stranu. Ochranné pásmo je dle zákona č. 274/2001 Sb. V platném znění §23, odst. 3, písmeno:
 - a) u vodovodních řadů a kanalizačních stok do průměru 500 mm včetně, 1,5 m,
 - b) u vodovodních řadů a kanalizačních stok nad průměr 500 mm, 2,5 m,
 - c) u vodovodních řadů nebo kanalizačních stok o průměru nad 200 mm, jejichž dno je uloženo v hloubce větší než 2,5 m pod upraveným povrchem, se vzdáleností podle písmene a) nebo b) od vnějšího líce zvyšují o 1,0 m.
4. Stávající vodovodní řad nesmí být stavbou poškozen, musí být zachováno předepsané krytí vodovodu odpovídající nezámrazné hloubce dle ČSN 75 5401 Navrhování vodovodního potrubí a poklopy dotčených vodárenských armatur budou uloženy do úrovně nového povrchu.
5. Pokud dojde k poškození /havárii/ stávajícího vodovodního zařízení musí zhotovitel ihned informovat pracovníky objednatele a pracovníky provozu společnosti VODÁRNA PLZEŇ a.s.
6. Jestliže dojde v průběhu stavebního řízení ke změně s dopadem na zařízení provozovaná společností VODÁRNA PLZEŇ a.s. musí být tyto změny znovu projednány a odsouhlaseny.

7. Po dokončení stavby vyzve dodavatel zástupce provozu ke kontrole dotčených vodárenských armatur. Případné závady budou dodavatelem odstraněny.

Platnost tohoto vyjádření je 2 roky. V případě, že v předložené projektové dokumentaci dojde ke změnám, musí být vyžádáno znovu.

VODÁRNA PLZEŇ a. s.

Malostranská 143/2

326 00 Plzeň (33)



Ing. Jaroslav Štván
vedoucí odboru Technického vyjadřování a rozvoje

Příloha

PD